

16/3/2017

לכבוד  
מציעים

שלום רב,

**הנדון: סיכום סיורי קבלנים ומכתב הבהרה מס' 1 - מכרז פומבי מס' 34111/2017 לבחירת קבלן לביצוע עבודות קונסטרוקציה פלדה, אלומיניום וזיגוג בבניין ביה"ס ללימודי הסביבה ע"ש פורטר באוניברסיטת תל אביב בהסכם פאושלי**

**נציגי האוניברסיטה שהשתתפו בסיורים:**

אריה דבוש – מנהל תפעול מבנים

האדריכל יוסי קורי

1. הסיורים נערכו באתר הבניין בקמפוס האוניברסיטה ובמהלכם ניתנה סקירה כללית למשתתפים על תכולת המכרז ומהותו. כמו כן, הוסברה מהות העבודות הנדרשות לביצוע במסגרת המכרז. במסגרת הסיורים הוצגו תנאי האתר, דרכי הגישה וניתנו הדגשים המפורטים להלן:

- התקשרות הינה התקשרות פאושלית ולפיכך על המחיר המוצע לכלול את כל העלויות הכרוכות בביצוע העבודה, ללא תלות בכמויות.
- הודגש שהמעקות והרשתות שיפורקו באתר יפונו לאוניברסיטה למקום שיורה המפקח מטעם האוניברסיטה. הפירוק יהיה זהיר לשימוש חוזר.
- הפחים ברצפת המרפסות יהיו בעובי 6 מ"מ.
- העבודות מתבצעות בבניין פעיל המכיל סטודנטים בעיצומו של סמסטר לפיכך, את כל העבודות הגורמות לרעש גדול יש לבצע במקטעים שונים לאחר קבלת אישור האוניברסיטה.
- הודגשה רגישות שפופרות מיזוג האוויר וכי פגיעה בהן יקרה מאוד לתיקון.

לתשומת לבכם, בסיור הקבלנים ניתנו דגשים לכל האמור במסמכי המכרז. דגשים אשר יש בהם כדי לשנות את תנאי המכרז, ירשמו במפורש בסיכום סיור הקבלנים. ככל שלא ניתנה הודעה על שינוי כאמור, יראו את מסמכי המכרז כמי שנותרו כמות שהם. למען הסר ספק, אין תוקף לכל שינוי שנאמר בעל פה אלא אם נרשם בסיכום הסיור או במסמך רשמי אחר של האוניברסיטה.

2. הריני להביא לידיעתכם עדכונים והבהרות המתייחסים למכרז הנדון המהווים בין השאר מענה לשאלות שנשאלו ע"י משתתפי המכרז:

**2.1 שאלה**

נודה לקבלת תשובתכם האם ניתן להגיש הצעה למכרז על בסיס הניסיון של קבלן המשנה אשר יבצע את עבודות האלומיניום במידה וזוכים במכרז, מכיוון שלחברתנו אין את היקף העבודה הדרוש בתחום קירות המסך.

### תשובה

רשאי להשתתף במכרז רק מציע העומד בעצמו במועד הגשת ההצעה בכל תנאי הסף במכרז.  
מציע או הצעה שאינם עומדים בכל התנאים יפסלו.

3. מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.
4. כל התוספות והשינויים המופיעים במכתב זה מהווים חלק בלתי נפרד מהמכרז והמציעים חייבים להתייחס אליהם ולכלול אותם בהצעתם ולא יהיה כל שינוי אחר בסעיפי המכרז מעבר למה שפורט לעיל.
5. ככל שקיימת סתירה בין מסמך זה למסמכי המכרז, האמור במסמך זה יגבר.
6. על המציע לצרף מסמך זה להצעתו כשהוא חתום על ידו בשולי כל עמוד.

בכבוד רב,

אלדר קצביץ'

מזכיר ועדת מכרזים לבינוי, הנדסה ותחזוקה