



Zakaim Shahram
מהנדסים יועצים

Structural Engineer
שהרם זכאים

Fax:072-2610311, Tel: 072-2610310, 050-7323809 יגיע כפיים 21 ג' קריית אריה
shahramz@zahav.net.il

תאריך: 7.3.17

לכבוד : מר דורון בן דוד
אוניברסיטת תל אביב

הנדון : בדיקת מעבר מכונות עבודה דרך בנין גילמן
אוניברסיטת תל אביב

- א.נ.
לפי בקשתך בדקנו אפשרות מעבר מכונות עבודה עם משקל מקסימאלי של 2.5 טון דרך כניסת בנין גילמן לאזור הפטיו שבו יוקם פיר מעלית והלן התוצאות.
1. אין מניע לנסיעת המכונה מעל רמפת הכניסה מבטון עד המעבר התעלה בכניסה שמכוסה בפח .
 2. באזור התעלה במיקום מעבר גלגלי מכונת עבודה יש הניח לוחות פלדה ברוחב של 70 ס"מ ובעובי של 14 מ"מ שמכסה את רוחב התעלה ומשמש כגשר בין הרמפה ורצפת המבנה.
 3. באזור המבנה נשלח תכנית לתמוך הרצפה.

העתק :

מר ניר עזיזה

בכבוד רב,

אינך זכאים שהרם

שהרם זכאים
מהנדסים יועצים