

4/4/2017

לכבוד  
מציעים

שלום רב,

**הנדון: מכתב הבהרה מס' 2 - מכרז פומבי מס' 3413/2017 לבחירת קבלן  
להספקה של מערכת מדפי פח והתקנתה במוזיאון ומרכז מחקר לאוספי טבע  
ע"ש שטיינהרדט**

**נציגי האוניברסיטה שהשתתפו בסיוורים:**

אריה דבוש – מנהל תפעול מבנים  
יהודה ששון – ראש מדור מתכת  
רויטל בן דוד

1. הסיוורים נערכו באתר הבניין בקמפוס האוניברסיטה ובמהלכם ניתנה סקירה כללית למשתתפים על תכולת המכרז ומהותו. כמו כן, הוסברה מהות העבודות הנדרשות לביצוע במסגרת המכרז. במסגרת הסיוורים הוצגו תנאי האתר, דרכי הגישה, דוגמת מערכת מדפים הקיימת בגן הזואולוגי, המקומות בהם יש להרכיב את המדפים נשוא המכרז וניתנו הדגשים המפורטים להלן:

- הודגש שבמקום רגליות פילוס הרשומות בחומר המכרז, יש להביא בחשבון רגליות מפלסטיק כדוגמת אלה שהוצגו בסיוור.
- יש להוסיף משולש חיזוק לכל מדף שני כלומר, מדף אחד כן מדף אחד לא. יש לכלול את עלות משולש החיזוק בהצעת המחיר למדף.
- יש לקחת בחשבון כי המבנה עדיין בבנייה ולפיכך לא ידוע אם מעלית המשא בבניין תעבוד במועד הספקת המדפים. על כן, יש להתייחס לבניין כבניין ללא מעלית. ככל שתפעל מעלית המשא בבניין במועד ההספקה, על המציע הזוכה יהא לדאוג להספקה של הגנה לקבינת המעלית.

לתשומת לבכם, בסיוור הקבלנים ניתנו דגשים לכל האמור במסמכי המכרז. דגשים אשר יש בהם כדי לשנות את תנאי המכרז, ירשמו במפורש בסיכום סיוור הקבלנים. ככל שלא ניתנה הודעה על שינוי כאמור, יראו את מסמכי המכרז כמי שנותרו כמות שהם. למען הסר ספק, אין תוקף לכל שינוי שנאמר בעל פה אלא אם נרשם בסיכום הסיוור או במסמך רשמי אחר של האוניברסיטה.

2. מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.
3. כל התוספות והשינויים המופיעים במכתב זה מהווים חלק בלתי נפרד מהמכרז והמציעים חייבים להתייחס אליהם ולכלול אותם בהצעתם ולא יהיה כל שינוי אחר בסעיפי המכרז מעבר למה שפורט לעיל.
4. ככל שקיימת סתירה בין מסמך זה למסמכי המכרז, האמור במסמך זה יגבר.
5. על המציע לצרף מסמך זה להצעתו כשהוא חתום על ידו בשולי כל עמוד.

בכבוד רב,

אלדר קצביץ'

מזכיר ועדת מכרזים לבינוי, הנדסה ותחזוקה