

22/8/2017

לכבוד
מציעים

שלום רב,

הנדון: סיכום סיורי קבלנים ומכתב הבהרה מס' 1 - מכרז פומבי מס' 3318/2017 לבחירת קבלן להספקה של מערכות מיזוג אוויר ואוורור והתקנתן בחדרים 354-356 בבניין וולפסון בקמפוס אוניברסיטת תל אביב

נציג האוניברסיטה שהשתתף בסיורים:
דוד בק

1. הסיורים נערכו בחדרים 354-356 ובמבנה ובמהלכם הוצגו דרכי הגישה למעבדה וניתנה סקירה כללית למשתתפים על תכולת המכרז ומהותו. כמו כן, הוסברה מהות העבודות הנדרשות לביצוע במסגרת המכרז. במסגרת הסיורים הוצגו תנאי ההתקשרות.
2. לתשומת לבכם, בסיור הקבלנים ניתנו דגשים לכל האמור במסמכי המכרז. דגשים אשר יש בהם כדי לשנות את תנאי המכרז, ירשמו במפורש בסיכום סיור הקבלנים. ככל שלא ניתנה הודעה על שינוי כאמור, יראו את מסמכי המכרז כמי שנותרו כמות שהם. למען הסר ספק, אין תוקף לכל שינוי שנאמר בעל פה אלא אם נרשם בסיכום הסיור או במסמך רשמי אחר של האוניברסיטה.
3. הריני להביא לידיעתכם עדכונים והבהרות המתייחסים למכרז הנדון המהווים בין השאר מענה לשאלות שנשאלו ע"י משתתפי המכרז:
 - 3.1 **שאלה:**
האם יט"א אוויר צח כוללת מרטיב.
 - תשובה:**
ליט"א לא נדרש מרטיב אוויר.
4. מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.
5. כל התוספות והשינויים המופיעים במכתב זה מהווים חלק בלתי נפרד מהמכרז והמציעים חייבים להתייחס אליהם ולכלול אותם בהצעתם ולא יהיה כל שינוי אחר בסעיפי המכרז מעבר למה שפורט לעיל.
6. ככל שקיימת סתירה בין מסמך זה למסמכי המכרז, האמור במסמך זה יגבר.
7. על המציע לצרף מסמך זה להצעתו כשהוא חתום על ידו בשולי העמוד.

בכבוד רב,

עפרי אלהון

מזכירת ועדת מכרזים