

5/9/2017

לכבוד
מציעים

שלום רב,

הנדון: סיכום סיורי קבלנים ומכתב הבהרה מס' 1 - מכרז פומבי מס' 3418/2017 לבחירת קבלן בשיטת "עד מפתח" בהסכם פאושלי להקמת מעבדה מס' 301 בבניין שנקר – פיזיקה בקמפוס אוניברסיטת תל אביב

נציגי האוניברסיטה שהשתתפו בסיורים:

אריה דבוש, אולג קישניבסקי, רויטל שם-טוב, אירנה דודוקלוב

1. הסיורים נערכו במעבדה 301 ובמבנה ובמהלכם הוצגו דרכי הגישה למעבדה וניתנה סקירה כללית למשתתפים על תכולת המכרז ומהותו. כמו כן, הוסברה מהות העבודות הנדרשות לביצוע במסגרת המכרז. במסגרת הסיורים הוצגו תנאי ההתקשרות וניתנו הדגשים המפורטים להלן:
 - המכרז הינו מכרז פאושלי לפיכך על המציע לקחת בחשבון עבודה גמורה ומלאה במחיר הנקוב.
 - אין כתב כמויות בנושא בינוי ואין תכנית אינסטלציה ועל המציעים לבחון היטב את השטח ואת תכניות הבינוי טרם הגשת הצעתם למכרז.
 - מערכת הגזים אינה כלולה בעבודות נשוא המכרז.
 - על המציע הזוכה לפרק את כל הקיים ולבנות מחדש.
 - נמסר מספר הטלפון של מנהל הגוש לשם תיאום מועד לביצוע מדידות בשטח ובדיקתו בטרם הגשת הצעה למכרז.
 - ככל שהזוכה יעשה שימוש במעלית הקיימת בבניין יהא עליו לדאוג לדיפון קירותיה.
 - הזוכה לא מספק מנדף אלא רק תשתיות ותעלות.
 - מערכת גילוי וכיבוי האש הקיימת בבניין הינה מערכת של חברת אורד.לתשומת לבכם, בסיור הקבלנים ניתנו דגשים לכל האמור במסמכי המכרז. דגשים אשר יש בהם כדי לשנות את תנאי המכרז, ירשמו במפורש בסיכום סיור הקבלנים. ככל שלא ניתנה הודעה על שינוי כאמור, יראו את מסמכי המכרז כמי שנותרו כמות שהם. למען הסר ספק, אין תוקף לכל שינוי שנאמר בעל פה אלא אם נרשם בסיכום הסיור או במסמך רשמי אחר של האוניברסיטה.

הבהרות:

- לעניין בקרת הכניסה פרק 18.01: הפרט לחיבור הדלתות מופיע בתוכנית 10M-42-UN. העיקרון הינו כניסה מבוקרת ע"י קודן בכניסה וביצוע אינטרלוק בין הדלתות, כלומר במידה ודלת אחת פתוחה. דלת שניה לא ניתנת לפתיחה, מלבד מצב חרום ע"י שבירת כיסוי ללחצן. המערכת עצמאית ואינה מחוברת למשו"ב (מרכז שליטה ובקרה).

בנושא מיזוג אויר: היחידה הנדרשת הינה כמוגדר במפרטים ובכתב הכמויות – יחידה לקירור בלבד עם מדחס רציף כדוגמת דייקין או שע"מ (ההגדרה הרשומה במפרט הינה הגדרה כללית המתייחסת לסוג היחידות ולא לדרישות).

2. מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.
3. כל התוספות והשינויים המופיעים במכתב זה מהווים חלק בלתי נפרד מהמכרז והמציעים חייבים להתייחס אליהם ולכלול אותם בהצעתם ולא יהיה כל שינוי אחר בסעיפי המכרז מעבר למה שפורט לעיל.
4. ככל שקיימת סתירה בין מסמך זה למסמכי המכרז, האמור במסמך זה יגבר.
5. על המציע לצרף מסמך זה להצעתו כשהוא חתום על ידו בשולי כל עמוד.

מכרז 2017,
עפ"י אלמגור
מזכירת ועדת מכרזים