

22 אוקטובר 2025
לי תשרי תשפ"ו

לכבוד
ועדה מכרזים באוניברסיטת תל אביב

שלום רב,

הנדון: בקשה לאישור התקשרות עם תדיראן פתרונות אנרגיה בע"מ
כספק יחיד בנסיבות אספקת UPS למבנה ננו

1. האוניברסיטה הקימה את בניין ננו והוא נבנה על ידי קבלן הבינוי הראשי של הפרויקט אשר זכה במכרז 3215/2021 (להלן "הקבלן הראשי").
בשלב הקמת מבנה ננו אושרה מערכת UPS (להלן "המערכת") של החברת שנרכשה ע"י חברת תדיראן פתרונות אנרגיה בע"מ ח.פ. 558519849 (להלן "תדיראן"). המערכת נרכשה על ידי הקבלן הראשי במסגרת המכרז הבינוי של הפרויקט והיא אושרה על ידי האוניברסיטה.
2. לאחר מסירת הפרויקט למרכז הננו של האוניברסיטה, המרכז ביקש להגדיל את ספיקת ה-UPS בצורה משמעותית בשל רכישת ציוד חדש לצרכי מחקר שלא היו ידועים ו/או צפויים בשלבי התכנון וההקמה הראשוניים.
3. לאחר בדיקת המערכת הקיימת נמצא, כי לא ניתן להגדיל את המערכת הקיימת, ויש להתקין מערכת נוספת, אשר תעבוד במקביל ובסנכרון עם המערכת הקיימת.
4. בנסיבות העניין, אבקש בזאת אישור הוועדה להתקשר עם חברת תדיראן פתרונות אנרגיה בע"מ ח.פ. 558519849 כספק יחיד, לשם אספקת מערכת UPS חדשה ונוספת עבור מבנה ננו להלן פרוט הנסיבות והטעמים:
 - 4.1. יש צורך ברכישת מערכת זהה למערכת הקיימת, כי על המערכת לעבוד במקביל ובסנכרון עם המערכת הקיימת, על מנת שיעבדו בצורה מיטבית ויעילה על אותן המערכות ותשתיות.
 - 4.2. יש צורך ברכישת מערכת זהה למערכת הקיימת מניעת תקלות הנובעות בשל שוני בין מערכות שונות כגון בקרים ורכיבים שונים.
 - 4.3. הטעם הנוסף לאמור הינו מתן השרות ותחזוקה השוטפת של שתי המערכות יחד תחת אותו הספק. התקנת אותה המערכת תוזיל משמעותית את הוצאות התחזוקה השוטפות. יובהר מדובר בתחזוקה כגון טיפול במצברים, החלפתן וכד' שעלותן גבוהה.
 - 4.4. כמו כן, במצב בו לא יהיו מספר מערכות שונות באותו מבנה, הסכם השרות הנדרש יבוצע מול ספק אחד כולל חלפים במידת הצורך, קרי חלפים זהים ולא חלפים שונים.

- 4.5. לצורך רכישת העבודה האמורה, היחידה הזמינה אומדן וביקשה לקבל הצעת מחיר מתדיראן. לוטה בזה הצעת תדיראן ואומדן המתכנן. כפי שניתן לראות ההצעה של חברת תדיראן נמוכה מהאומדן.
5. לאור כל האמור לעיל ובנסיבות העניין אבקש לאשר את ההתקשרות עם חברת תדיראן כספק יחיד.

בברכה
יוסי עמר
מהנדס חשמל ראשי
מנהל תפעול מערכות חשמל