

6/10/2020

לכבוד
מציעים
שלום רב,

הנדון: מכתב הבהרה מס' 2 - מכרז פומבי מס' 3215/2020 לבחירת קבלן לביצוע עבודות אלומיניום במסגרת הקמת בניין ננו מדע וננו טכנולוגיה ע"ש רומן אברמוביץ' בקמפוס אוניברסיטת תל אביב

המועד האחרון להגשת הצעות נדחה ליום 1/11/2020 עד השעה 12:00.

1. הריני להביא לידיעתכם עדכונים והבהרות המתייחסים להליך הנדון המהווים בין השאר מענה לשאלות שנשאלו ע"י משתתפי ההליך :

שאלה	תשובה
1	לא, אין שום קורת בטון במפלס זה.
2	לגבי פריט AL-1 - האם יש קורת בטון אופקית לכל אורך החזית כפי שנדמה שנראה בחתך 6-6 בחזית הדרומית ?
2	נפלה טעות סופר במידות של עמוד הפלדה בסעיף 12.11.02 למפרט הטכני מצוין עמוד פלדה במידות 50X190 מ"מ כאשר בפרטים מצוין עמוד פלדה 80X370 מ"מ ?
	נפלה טעות סופר במידות של עמוד הפלדה בסעיף 12.11.02 למפרט הטכני. המידות הנכונות הינן כפי שמתואר בפרטים, קרי - 370/80 מ"מ. מצ"ב תשריט.

2. מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי ההליך.
3. כל התוספות והשינויים המופיעים במכתב זה מהווים חלק בלתי נפרד מההליך והמציעים חייבים להתייחס אליהם ולכלול אותם בהצעתם ולא יהיה כל שינוי אחר בסעיפי ההליך מעבר למה שפורט לעיל.
4. ככל שקיימת סתירה בין מסמך זה למסמכי ההליך, האמור במסמך זה יגבר.
5. על המציע לצרף מסמך זה להצעתו כשהוא חתום על ידו בשולי כל עמוד.

בכבוד רב,

עפרי אלרון

מזכירת ועדת מכרזים

