

**מכרז פומבי מס' 3215/2024 לבחירת קבלן להספקה והתקנה של מערכת בקרת מבנים לבניין כניסה למשפטים ע"ש בוכמן ובניין חקר הספורט ע"ש סילבן אדמס והיתכנות לבניינים נוספים בקמפוס אוניברסיטת תל אביב**

**הודעה מס' 3 למציעים**

**כללי:**

- בהתאם להוראות מסמכי המכרז שבנדון, להלן הבהרות למכרז.
- כדי לא לחשוף את זהות הפונה, ההתייחסות לפניות אינה על פי זהות הפונה, אלא על פי נושא הפניה.
- במקרים שבהם מפורט נוסח השאלה, הנוסח אינו זהה בהכרח לנוסח שנשלח על ידי הפונה.
- כל בקשה שאין לה מענה ישיר בתשובות שלהלן - יש לראותה כבקשה שנדחתה על ידי האוניברסיטה.
- בכל מקרה של סתירה בין קובץ ההבהרות למסמכי המכרז, יגבר הראשון.

מס'	הסעיף במסמכי המכרז/בהסכם/בנספח	השאלה	התייחסות האוניברסיטה
<b>נספחי המכרז:</b>			
1.	מפרט טכני + כתב כמויות 01.35.1.070	בהגדרתכם לתצורת רישוי זו הכוללת מספר לא מוגבל של משתמשים ותחנות עבודה מצביעה על יצרן ספציפי עם מודל רישוי ספציפי, במקרה הנדון – יצרן "Ignition". נציין, שבמודל הרישוי של היצרן הנ"ל, ההגדרה של "ללא הגבלה" חלה עבור תחנות העבודה/משתמשים ולא עבור שרתי המערכת. בכך יש "סתירה" בדרישתכם היסודית למערכת "ללא מגבלה". וכמובן שדרישה זו מחריגה ספקים שהמודל "ללא הגבלה" שלהם כולל את השרת ללא הגבלה (אין צורך בשרתים נוספים) – מודול תמחירי הפוך. דרישה למודל התמחור כפי שמופיע בדרישת המכרז "לא מביאה לידי ביטוי" עלויות אלו ובכך מעניקה יתרון ליצרן הספציפי הנ"ל בשלב הנוכחי המסחרי של המכרז.  נודה לכם שתבחנו מחדש את דרישתכם במכרז הנ"ל, לבטלה ובכך לאפשר לספקים נוספים להשתתף במכרז.	הדרישה במפרט הינה לכך שרישוי המערכת לא יוגבל למספר מסוים של בקרים, נקודות חיווי ובקרה או "תגים" ולא יוגבל לכמות מסוימת של משתמשים בעלי גישה. הדרישה לאי הגבלה אינה מתייחסת לשרתים.

חתימות וחותמות המציע:

מס'	הסעיף במסמכי המכרז/בהסכם/בנספח	השאלה	התייחסות האוניברסיטה
2.	כתב כמויות 01.35.1.070 02.35.1.070	האם מערכת SCADA HMI מסוג PULSE מאושרת ?	כל מערכת שעומדת בדרישות המפורטות במפרט הטכני וכ"כ מאושרת.
3.	תכניות + כתב כמויות	מה המרחק בין לוח הבקרה ולוח החשמל הראשי והאם התשתיות קיימות?	המרחקים בין לוח הבקרה ללוח החשמל הם עד כ 30 מ"א, התשתיות בין הלוחות יבוצעו ע"י קבלן תקשורת שעובד באתר.
<b>הסכם :</b>			
4.	סעיף 13.5	האם סעיף 13.5 בהסכם רלוונטי לעבודה זו ?	סעיף 13.5 בהסכם המצורף אינו רלוונטי בעבודה זו.

**למען הסר ספק יובהר כי התקבלו שאלות הבהרה נוספות מאת מציעים פוטנציאליים נוספים ואולם לאחר בחינה של הבקשות הוחלט שלא לקבלן.**

**המציעים נדרשים לצרף מסמך זה, חתום כנדרש, כחלק בלתי נפרד מההצעה המוגשת מטעמם לאוניברסיטה.**

חתימות וחתימות המציע: