

#	שם הלוח	תת רכיב	תיאור נקודת בקרה	כניסה
1	לוח מ"ג	תא מניה	מא"ז פיקוד תקין	DI
2	לוח מ"ג	תא מניה	מתח הזנה 230VAC תקלה	DI
3	לוח מ"ג	תא מניה	מתח מוצא אל פסק תקלה	DI
4	לוח מ"ג	תא מניה	תקלת אל פסק	DI
5	לוח מ"ג	תא מניה	מתח פס צבירה 22KV תקין	DI
6	לוח מ"ג	תא שנאי1	מנתק נתיכים -פתוח	DI
7	לוח מ"ג	תא שנאי1	מנתק נתיכים - סגור	DI
8	לוח מ"ג	תא שנאי1	מקצר הארקה -פתוח	DI
9	לוח מ"ג	תא שנאי1	מקצר הארקה -סגור	DI
10	לוח מ"ג	תא שנאי1	מצב נתיך-תקין	DI
11	לוח מ"ג	תא שנאי1	מצב נתיך תקלה	DI
12	לוח מ"ג	תא שנאי1	מא"ז פיקוד תקין	DI
13	לוח מ"ג	תא שנאי1	פתיחת מנתק נתיכים מרחוק	DO
14	לוח מ"ג	תא שנאי2	מנתק נתיכים -פתוח	DI
15	לוח מ"ג	תא שנאי2	מנתק נתיכים - סגור	DI
16	לוח מ"ג	תא שנאי2	מקצר הארקה -פתוח	DI
17	לוח מ"ג	תא שנאי2	מקצר הארקה -סגור	DI
18	לוח מ"ג	תא שנאי2	מצב נתיך-תקין	DI
19	לוח מ"ג	תא שנאי2	מצב נתיך תקלה	DI
20	לוח מ"ג	תא שנאי2	מא"ז פיקוד תקין	DI
21	לוח מ"ג	תא שנאי2	פתיחת מנתק נתיכים מרחוק	DO
22	לוח מ"ג	תא כניסה 1	מנתק בעומס-פתוח	DI
23	לוח מ"ג	תא כניסה 1	מנתק בעומס-סגור	DI
24	לוח מ"ג	תא כניסה 1	מקצר הארקה -פתוח	DI
25	לוח מ"ג	תא כניסה 1	מקצר הארקה -סגור	DI
26	לוח מ"ג	תא כניסה 1	בורר- מרחוק	DI
27	לוח מ"ג	תא כניסה 1	בורר-מקומי	DI
28	לוח מ"ג	תא כניסה 1	לחץ גז SF6 -תקין	DI
29	לוח מ"ג	תא כניסה 1	לחץ גז SF6 -תקלה	DI
30	לוח מ"ג	תא כניסה 1	פתיחה מקומית	DI
31	לוח מ"ג	תא כניסה 1	סגירה מקומית	DI
32	לוח מ"ג	תא כניסה 1	פתיחה מרחוק	DO
33	לוח מ"ג	תא כניסה 1	סגירה מרחוק	DO
34	לוח מ"ג	תא כניסה 2	מנתק בעומס-פתוח	DI
35	לוח מ"ג	תא כניסה 2	מנתק בעומס-סגור	DI
36	לוח מ"ג	תא כניסה 2	מקצר הארקה -פתוח	DI
37	לוח מ"ג	תא כניסה 2	מקצר הארקה -סגור	DI
38	לוח מ"ג	תא כניסה 2	בורר- מרחוק	DI
39	לוח מ"ג	תא כניסה 2	בורר-מקומי	DI
40	לוח מ"ג	תא כניסה 2	לחץ גז SF6 -תקין	DI
41	לוח מ"ג	תא כניסה 2	לחץ גז SF6 -תקלה	DI
42	לוח מ"ג	תא כניסה 2	פתיחה מקומית	DI
43	לוח מ"ג	תא כניסה 2	סגירה מקומית	DI
44	לוח מ"ג	תא כניסה 2	פתיחה מרחוק	DO
45	לוח מ"ג	תא כניסה 2	סגירה מרחוק	DO

DI	התראת שנאי דרגה 1	שנאי 1	לוח הגנת שנאי 2	46
DI	התראת שנאי דרגה 2 - TRIP	שנאי 1	לוח הגנת שנאי 2	47
DI	תקלות שנאי Reset	שנאי 1	לוח הגנת שנאי 2	48
DI	התראת שנאי דרגה 1	שנאי 2	לוח הגנת שנאי 2	49
DI	התראת שנאי דרגה 2 - TRIP	שנאי 2	לוח הגנת שנאי 2	50
DI	תקלות שנאי Reset	שנאי 2	לוח הגנת שנאי 2	51
DI	שנאי ראשי TR1 - מפסק פתוח	Q0	לוח מ"נ ראשי	52
DI	שנאי ראשי TR1 - מפסק סגור	Q0	לוח מ"נ ראשי	53
DI	שנאי ראשי TR1 - מפסק בתקלה	Q0	לוח מ"נ ראשי	54
DI	שנאי ראשי TR1 - שלוף	Q0	לוח מ"נ ראשי	55
DO	שנאי ראשי TR1 פתיחה מרחוק	Q0	לוח מ"נ ראשי	56
DO	שנאי ראשי TR1 סגירה מרחוק	Q0	לוח מ"נ ראשי	57
DI	שנאי ראשי TR2 - מפסק פתוח	Q1	לוח מ"נ ראשי	58
DI	שנאי ראשי TR2 - מפסק סגור	Q1	לוח מ"נ ראשי	59
DI	שנאי ראשי TR2 - מפסק בתקלה	Q1	לוח מ"נ ראשי	60
DI	שנאי ראשי TR2 - שלוף	Q1	לוח מ"נ ראשי	61
DO	שנאי ראשי TR2 פתיחה מרחוק	Q1	לוח מ"נ ראשי	62
DO	שנאי ראשי TR2 סגירה מרחוק	Q1	לוח מ"נ ראשי	63
DI	מקשר - מפסק פתוח	QC	לוח מ"נ ראשי	64
DI	מקשר - מפסק סגור	QC	לוח מ"נ ראשי	65
DI	מקשר - מפסק בתקלה	QC	לוח מ"נ ראשי	66
DI	מקשר - שלוף	QC	לוח מ"נ ראשי	67
DO	מקשר פתיחה מרחוק	QC	לוח מ"נ ראשי	68
DO	מקשר סגירה מרחוק	QC	לוח מ"נ ראשי	69
DI	מפסק פתוח	Q2	לוח מ"נ ראשי	70
DI	מפסק סגור	Q2	לוח מ"נ ראשי	71
DI	מפסק בתקלה	Q2	לוח מ"נ ראשי	72
DI	מפסק פתוח	Q3	לוח מ"נ ראשי	73
DI	מפסק סגור	Q3	לוח מ"נ ראשי	74
DI	מפסק בתקלה	Q3	לוח מ"נ ראשי	75
DI	מפסק פתוח	Q4	לוח מ"נ ראשי	76
DI	מפסק סגור	Q4	לוח מ"נ ראשי	77
DI	מפסק בתקלה	Q4	לוח מ"נ ראשי	78
DI	מפסק פתוח	Q5	לוח מ"נ ראשי	79
DI	מפסק סגור	Q5	לוח מ"נ ראשי	80
DI	מפסק בתקלה	Q5	לוח מ"נ ראשי	81
DI	מפסק פתוח	QA1	לוח מ"נ ראשי	82
DI	מפסק סגור	QA1	לוח מ"נ ראשי	83
DI	מפסק פתוח	QA2	לוח מ"נ ראשי	84
DI	מפסק סגור	QA2	לוח מ"נ ראשי	85
DI	מפסק פתוח	QA3	לוח מ"נ ראשי	86
DI	מפסק סגור	QA3	לוח מ"נ ראשי	87
DI	מפסק פתוח	QA4	לוח מ"נ ראשי	88

DI	מפסק סגור	QA4	לוח מ"נ ראשי	89
DI	מפסק פתוח	QA5	לוח מ"נ ראשי	90
DI	מפסק סגור	QA5	לוח מ"נ ראשי	91
DI	מפסק פתוח	QA6	לוח מ"נ ראשי	92
DI	מפסק סגור	QA6	לוח מ"נ ראשי	93
DI	מפסק פתוח	QCP1	לוח מ"נ ראשי	94
DI	מפסק סגור	QCP1	לוח מ"נ ראשי	95
DI	מפסק פתוח	QCP2	לוח מ"נ ראשי	96
DI	מפסק סגור	QCP2	לוח מ"נ ראשי	97
DI	הגנת ברקים תקולה	SA1	לוח מ"נ ראשי	98
DI	הגנת ברקים תקולה	SA2	לוח מ"נ ראשי	99
DI	ממסר חוסר מתח לסדר פאזות לא תקין	NVR1	לוח מ"נ ראשי	100
DI	ממסר חוסר מתח לסדר פאזות לא תקין	NVR2	לוח מ"נ ראשי	101
DI	מפסק פיקוד פתוח	QX1	לוח מ"נ ראשי	102
DI	מפסק פיקוד פתוח	QX2	לוח מ"נ ראשי	103
DI	מפסק פיקוד אש פתוח	FP1	לוח מ"נ ראשי	104
DI	מפסק פיקוד אש פתוח	FP2	לוח מ"נ ראשי	105
DI	מפסק אל פסק פתוח	QUP1	לוח מ"נ ראשי	106
DI	מפסק אל פסק פתוח	QUP2	לוח מ"נ ראשי	107
DI	הזנה 1 מחוברת	QH1	לוח שירותי בית	108
DI	הזנה 2 מחוברת	QH2	לוח שירותי בית	109
DI	ממסר חוסר מתח שדה ב"ח	NVR3	לוח שירותי בית	110
DI	ממסר חוסר מתח שדה אל פסק	NVR4	לוח שירותי בית	111
DI	תקלת אל פסק שירותי בית	UPS	לוח שירותי בית	112
DI	מא"ז פיקוד פתוח	Q	לוח שירותי בית	113
DI	מא"ז פיקוד פתוח	Qw	לוח בקרה	114
DI	תקלת ספקי DC לוח בקר	PS	לוח בקרה	115
DI	גילוי אש הופעל	TBD	מערכת כיבוי אש	116
DI	כיבוי אש הופעל	TBD	מערכת כיבוי אש	117
DI	כניסה לחדר נרשמה	TBD	מערכת ביטחון	118
DI	גלאי הופעל	TBD	מערכת ביטחון	119
DI	גלאי הופעל	TBD	מערכת ביטחון	120
DI	לחצן חירום הופעל בחדר	TBD	לחצן חירום הופעל	121
DI	לחצן חירום הופעל בחדר	TBD	לחצן חירום הופעל	122
DI	לחצן חירום הופעל בחדר	TBD	לחצן חירום הופעל	123

DI	שמור			124
DI	שמור			125
DI	שמור			126
DI	שמור			127
DI	שמור			128
DI	שמור			129
DI	שמור			130
DI	שמור			131
DI	שמור			132
DI	שמור			133
DI	שמור			134
DI	שמור			135
DI	שמור			136
DI	שמור			137
DI	שמור			138
DI	שמור			139
DI	שמור			140
DI	שמור			141
DI	שמור			142
DI	שמור			143
DI	שמור			144
DI	שמור			145
DI	שמור			146
DI	שמור			147
DI	שמור			148
DI	שמור			149
DI	שמור			150
DI	שמור			151
DI	שמור			152
DI	שמור			153
DI	שמור			154
DI	שמור			155
DO	שמור			156
DO	שמור			157
DO	שמור			158
DO	שמור			159
DO	שמור			160
DO	שמור			161
DO	שמור			162
DO	שמור			163
AI	שמור			164
AI	שמור			165
AI	שמור			166
AI	שמור			167
AI	שמור			168
AI	שמור			169
AI	שמור			170
AI	שמור			171