

ריכוז שאלות הבהרה - מכרז פומבי מס' 4201/2025 לבחירת קבלן לתכנון, אספקה והתקנה של מתקני משחק חינוכיים מונגשים לבעלי מוגבלויות, משטח גומי והצללות, לרבות תחזוקה שוטפת לכל אלו, עבור גן שעשועים על גג חניון מיטשל בקמפוס אוניברסיטת תל אביב

מכתב הבהרה מס' 2 – מענה לשאלות הבהרה ועדכונים בכתב הכמויות

1. להזכירכם, המועד האחרון להגשת הצעות למכרז נדחה ליום 30.9.25 בשעה 12:00.
2. בתגובה לשאלות המציעים על פי מסמכי המכרז, להלן תשובות האוניברסיטה לשאלות.
3. יובהר כי נוסח השאלות המפורט להלן לא זהה בהכרח לנוסח שנשאל על ידי המתמודדים וכי לא בהכרח נענתה כל שאלה.
4. כל ההבהרות, השינויים והתיקונים האמורים במכתב זה, ייחשבו כאילו נכללו במסמכי המכרז מלכתחילה. בכל מקרה של סתירה בין האמור במסמך זה ובין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמך זה.
5. אלא אם נאמר אחרת, לכל המונחים והמושגים האמורים במכתב זה תהיה הפרשנות כאמור במסמכי המכרז.
6. אין להסתמך על כל הסבר או פירוש שניתן בעל פה או בכתב או בכל דרך אחרת על ידי מי מטעם האוניברסיטה או ועדת המכרזים, ככל שניתן, בכל פורום או צורה שהיא. השינויים היחידים מהאמור במסמכי המכרז וכן כל הפירושים וההבהרות להם, הינם כמפורט במכתב זה בלבד, ובמכתבי הבהרות נוספים שיצאו מטעם ועדת המכרזים, ככל שיצאו.
7. מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ועל המציעים לצרפו להצעותיהם כשהוא חתום על ידם.
8. להלן שאלות המתמודדים והתשובות שניתנו על-ידי האוניברסיטה:

מס'ד	שאלת המציע	מענה לשאלה
1	על מנת להציע מתקנים למכרז אנו מבקשים לקבל נתונים לגבי העומסים שהתקרה יכולה להכיל.	ניתן להעמיס עומס קבוע של 750 ק"ג/מ"ר
2	נודה לקבלת מידע לגבי סוג ההצללה על תקרת בטון	כמפורט בכתב הכמויות המעודכן המצורף למענה זה. <u>עדכון לתנאי המכרז – על אף האמור בסעיפים 4.2 ו- 6.7 למסמכי המכרז, תקופת הבדק (אחריות) עבור בד ההצללה תעמוד על 8 (שמונה) שנים</u>
3	השטח של ההצללה הינו 350 מ"ר ושל הגומי הינו 1,000 מ"ר. איך זה מסתדר. מה גודל השטח באמת?	שטח ההצללה עודכן בהתאם לדרישות התקן הישראלי (לפחות 70%) ועומד כעת על 700 מ"ר. ראו כתב הכמויות המעודכן המצורף למענה זה
4	האם ניתן להציע פרויקט שהסתיים ב-2021	הבקשה נדחת. אין שינוי במסמכי המכרז
5	האם ניתן לתכנן מתקנים מעץ רובינא	ניתן לספק מתקנים שעומדים בתקן ישראלי 1498 ועומדים בתנאי המכרז.
6	כל אחד מהמתקנים שיוצעו על ידי המציע עומד בכל 1498. הדרישות וההוראות של תו התקן הישראלי האם ניתן להגיש אישור תקן לכל המתקנים בעת מסירת האתר?	לא ניתן - על כל המתקנים המוצעים לעמוד בדרישות תו התקן הישראלי 1498 במועד הגשת ההצעה, כמפורט בסעיף 5.4 למסמכי המכרז. תיקון טעות קולמוס – בסעיף 5.4 ההפניה תהיה לנספח ו' ולא לנספח ו'2.
7	"על הזוכה להיות בעל סיווג קבלני" חברות מתקני המשחק אינן מחזיקות בסיווג קבלני, אבקש לבטל	הבקשה מאושרת – המציע אינו נדרש להיות בעל סיווג קבלני. בסעיף 13.1 תימחקנה המילים "סיווג קבלני"

שם המציע: _____ חתימת מורשה החתימה: _____ חותמת המציע: _____

נספח ב' – כתב כמויות - מעודכן

הצעת מחיר (יש להגיש במעטפה נפרדת בהתאם לס' 16.5 למכרז)

סח"כ	מחיר יחידה (ללא מע"מ)	כמות	יחידת מידה	תיאור המוצר המוצע
		1,000	מ"ר	גומי 100% TPV - לרבות גוונים ועיצוב לאישור המזמינה. עד 4 גוונים שונים בשכבה עליונה.
		700	מ"ר	<u>הצללת מפרשים</u> כולל אספקה והתקנת עמודים עם אפשרות והכנה להתקנת גופי תאורה ומצלמות שיספקו ויותקנו ע"י המזמינה. יש לבצע הצללה קבועה שאינה ניתנת לפירוק בעונת החורף. <u>עמודים לרשת הצללה</u> - מיקום העמודים ההיקפיים ייקבע בהתאם לשטחי הבטיחות הנדרשים של מתקני המשחק, בהתאם לת"י 1498. - מיקום העמודים יהיה בתוך שטחי הגומי. יש לבצע את היסודות טרם ביצוע התשתית, הריצוף והמשטח הגמיש (גומי). - אישור קונסטרוקטור נדרש על העמדת העמודים ועל ביצועם בפועל – כתנאי לביצוע. - גוון העמודים ייקבע על פי בחירת המזמינה. - קוטר העמודים לא יקטן מ"8" <u>רשת הצללה</u> - הרשת תכלול חומר מעכב בעירה בהתאם לתקן הישראלי 5093, ותהיה מאושרת על ידי משרד החינוך ומכבי אש. - עובי הרשת: כ-1.5 מ"מ, במשקל של 320–340 גרם למ"ר. - הרשת תהיה בעלת סינון קרינה ברמה של 95% מסוג UVA ו-UVB - תינתן אחריות של 8 שנים על בד ההצללה.
סח"כ לא כולל מע"מ				

חתימה וחתימה

שם

תאריך

אישור עורך הדין

אני הח"מ _____, עו"ד מאשר/ת, כי כתב כמויות זה נחתם על ידי מר/גב' _____ שזיהה/תה עצמו/ה ע"י ת.ז. _____, וכי חתימתו וחתימת הקבלן מחייבים את הקבלן לצרכי ההתקשרות לפי מכרז זה.

חתימה וחתימה

מס' רישיון

תאריך

שם המציע: _____ חתימת מורשה החתימה: _____ חותמת המציע: _____