

מכרז פומבי מס' 3421/2024 לבחירת יצרני ריהוט למעבדות בקמפוס אוניברסיטת תל אביב

הודעה מס' 1 למציעים

כללי:

- בהתאם להוראות מסמכי המכרז שבנדון, להלן הבהרות למכרז.
- כדי לא לחשוף את זהות הפונה, ההתייחסות לפניות אינה על פי זהות הפונה, אלא על פי נושא הפניה.
- במקרים שבהם מפורט נוסח השאלה, הנוסח אינו זהה בהכרח לנוסח שנשלח על ידי הפונה.
- כל בקשה שאין לה מענה ישיר בתשובות שלהלן - יש לראותה כבקשה שנדחתה על ידי החברה.
- בכל מקרה של סתירה בין קובץ הבהרות למסמכי המכרז, יגבר הראשון.

מס'	הסעיף במסמכי המכרז/בהסכם/בנספח	השאלה	התייחסות האוניברסיטה
מסמכי המכרז:			
1	3.5	מבקשים לשנות את הסעיף כך שיכלול הצמדה למודד	לא ניתן לאשר, עם זאת תשומת ליבכם לסעיף 3.6
2	8.1.3	האם מתמודד שזכה במקום השני חייב להתיישר עם ממוצע ההנחות?	כן, הכל בהתאם למסמכי המכרז
3	23.2	לא נמצא הסכם מצורף	נכון- אין הסכם מצורף במכרז זה, מצורפת פק"ע לדוגמא
מחירון ריהוט:			
4	12.1-12.30	האם ניתן לשנות את מידות הפריט כך שגובה ארון עליון יהיה 80 ס"מ ולשנות את יחידת המדידה למ"א?	כן, ראו כתב כמויות מצורף
מפרט טכני מנדפים:			
5	חלון	האם ניתן לספק זכוכית רבודה 3+3 במקום זכוכית מחוסמת 6 מ"מ כפי שמופיע בסעיף?	לא מקובל
6		האם יש הגדרה למבנה הארון תחת המנדף? (חומר? מדפים? גלגלים?)	ארון תחת מנדף זהה בחומרים ובמבנה לשאר המנדף. הגלגלים כלולים במחיר.
7	לוח חשמל	האם לכל לוח חשמל נדרש ווסת מהירות? האם ווסת המהירות יכול להיות מותקן בתא המנדף העליון אבל מחוץ ללוח ci?	כן, חייב להיות ווסת מהירות כחלק מהלוח הווסת יכול להיות מותקן גם מחוץ ללוח CI

חתימות וחותמות המציע:

מס'	הסעיף במסמכי המכרז/בהסכם/בנספח	השאלה	התייחסות האוניברסיטה
8	משטח עבודה	לפי כתב הכמויות סעיף 23.01 (משטח קרמי) הינו תוספת מחיר, האם משטח רגיל הוא מטרספה לאב 20 מ"מ ?	כן
9	שסתומי ויסות אוויר	לפי מפרט מאושר לספק שסתומי accutrol או phoenix האם ניתן לאשר שסתומים מתוצרת e.h.pricelantec ?	לא מאושר לספק שסתומים מתוצרת E.H.Price/Antec עקב הסיבות הבאות: א. חישוב הספיקה הינו תאורתי ולא מדידה אמיתית. ב. נדרשת פעילות השסתומים ללא תנאי של מינ לחץ בתעלה. ג. חיישן מדידת לחץ נמצא מחוץ לזרימת האוויר המזוהם ד. אופן ההתקנה מוגבל (אנכי או אופקי בלבד).
מחירון מנדפים:			
0	20.05	ברז גז בישול- האם ניתן להפריד סעיפים לפי סוג הברז?	לא מקובל
1	23.06\07	תוספת מחיר לכוסית/כיר – מה חומר המבנה? קרמי Ppl	חומר המבנה משתנה והכוסית/הכיר בהתאם
2	24.05	לא ניתן לחוות מראש שקעי תקשורת, האם המחיר כולל אספקה והתקנה בלבד?	כן
3	24.06	מה הגדרת הבטיחות למוגן פיצוץ?	הכל בהתאם לנדרש במפרט הטכני
4	25.04	האם הכוונה לסגירת חלון אוטומטית לחסכון באנרגיה	כן
5	25.05	האם הכוונה למערכת שמירה בלחץ vav/בתעלת יניקה משותפת	כן
6	27.01	הצעת מחיר ליח' היא לגודל ארון בסעיף 22.01.	כן
7	28.01	הצעת המחיר מתייחסת לגודל מנדף בסעיף 22.01	כן

המציעים נדרשים לצרף מסמך זה, חתום כנדרש, כחלק בלתי נפרד מההצעה המוגשת מטעמם לאוניברסיטה.

חתימות וחותמות המציע: