

24.7.2018
224461

לכבוד
מציעים

שלום רב,

**הנדון: מכתב הבהרה מס' 1 - מכרז פומבי 6/2018
למתן הרשאה להפעלת עגלה בבניין מוזיאון הטבע ע"ש שטיינהרדט**

1. הריני להביא לידיעתכם עדכונים והבהרות המתייחסים להליך הנדון המהווים בין השאר מענה לשאלות שנשאלו עיני משתתפי המכרז:

שאלה 1.1

עמוד 11 להסכם - סעיף 12.1 - האוניברסיטה תדאג לכך שהעגלה תהיה קשורה לרשת התשמל והמים. האוניברסיטה לא ציינה חיבור לרשת הניקוז דא עקא ברגע שקיים חיבור למים צריך גם חיבור לניקוז, מה יהיה לגבי החיבור הנ"ל?

תשובה

האוניברסיטה תדאג לספק לבר הרשות נקודת חיבור לניקוז.

שאלה 1.2

עמוד 13 להסכם - סעיף 15 - האם יש אפשרות לצמצם את היקף הסכומים לביטוח? לגוף ולרכושו של האדם ל-750,000 \$ היות וסותר את נספח י"1 ושל אחריות מעבידים ומוצרים פגומים ל-2,500,000 \$ במקום 5,000,000 \$ היות ומדובר בעגלה לממכר פריטים מצומצם ולא בית אוכל?

תשובה

גבול האחריות בסעיף 15 נוגע לביטוח חבות כלפי צד ג' הנערך ע"י האוניברסיטה ולא ע"י בר הרשות.

גבול האחריות של 5,000,000 \$ למקרה ולתקופה בביטוח חבות מעבידים הנו גבול האחריות הסטנדרטי המקובל, הבקשה להקטנתו אינה מקובלת.

שאלה 1.3

סעיף 22.1.1 להסכם - אחת מההתניות מתייחסת לאישור הכשרות שניתן ע"י הרבנות, מאחר ומדובר בעגלה שתפעל בשבתות לא יהא לעגלה אישור כשרות.

תשובה

למוצרים יהיה אישור כשרות. אין צורך באישור כשרות להפעלת העגלה. ההתניה תבוטל והסעיף יתוקן בהתאם.

שאלה 1.4

עמוד 26 - סעיף 6.1 אם ברצונכם למקם את העגלה מחוץ לבניין, על פי הבנתי יש לבטל סעיף זה.

א. יש לקחת בחשבון כי עגלה הממוקמת לבניין חשופה למזיקים המסתובבים בשטחים הפתוחים.

ב. האם יתקבל רישיון להפעלה על ידי הרשויות?

24.7.2018
224461

תשובה

- א. מיקום העגלה יהיה בסמוך מחוץ למוזיאון כפי שהוצג בעת סיור הקבלנים. במקום קיים קירוי בגובה של כ-10 מטרים. למעט הצבת העגלה והמקררים, לא יותר הצבת דוכן/דלפק במקומות אחרים.
- ב. כפי שמצוין במפורש בהסכם, האחריות להוצאת רישיון העסק הינה של בר-הרשות.

שאלה 1.5

סעיף 3.4 בעמוד 26 - אין מנוס מחיבור כבל מאריך לעגלה מנקודת החשמל עד העגלה, אלא אם ימצא פתרון אחר. העגלה צריכה חיבור חשמל תלת פזי + חיבור חד פזי.

תשובה

האוניברסיטה תדאג כי נקודת חשמל תהא תלת-פאזי. על בר הרשות לדאוג להתקין את כבל החשמל להתחברות לנקודת החשמל בהתאם להוראות כל דין.

שאלה 1.6

נספח ז מפרט טכני לעגלה עמוד 44 - סעיף 1.5 מקרר אחד לא מספיק לאחסון מגוון של משקאות הנדרשים על ידי הלקוחות, בנוסף יש לאחסן בקירור גם כריכים, סלטים, מעדני חלב וכדומה להתייחסותכם.

תשובה

- מספר המקררים שניתן יהיה להציב במקום יהא בהתאם לנדרש ברישיון העסק.
2. כל התוספות והשינויים המופיעים במכתב זה מהווים חלק בלתי נפרד מהמכרז והמציעים חייבים להתייחס אליהם ולכלול אותם בהצעתם ולא יהיה כל שינוי אחר בסעיפי המכרז מעבר למה שפורט לעיל.
3. ככל שקיימת סתירה בין מסמך זה למסמכי המכרז, האמור במסמך זה יגבר.
4. על המציע לצרף מסמך זה להצעתו כשהוא חתום על ידו בשולי כל עמוד.

בכבוד רב,
עפרי אלרון
מזכירת ועדת המכרזים