

12/2/2019

לכבוד
מציעים

שלום רב,

הנדון: מכתב הבהרה מס' 1 - מכרז פומבי מס' 34122/2019 לאספקה של מושבים לאולמות ברחבי קמפוס האוניברסיטה והתקנתם

1. הריני להביא לידיעתכם עדכונים והבהרות המתייחסים להליך הנדון המהווים בין השאר מענה לשאלות שנשאלו ע"י משתתפי המכרז:

1.1 שאלה

בסעיף 3.3.2 למסמכי ההזמנה נרשם כי אספקת המושבים והתקנתם עד לגמר מושלם – בתוך 45 ימים קלנדריים החל ממועד קבלת "צו התחלת העבודה לביצוע". זמן האספקה קצר מאוד למוצר זה ונבקש להאריך את זמן האספקה ל-60 ימים.

תשובה

הבקשה נדחית. מועד האספקה יותר על כנו.

1.2 שאלה

במסגרת ההסכם נדרשת ערבות ביצוע בתוקף ל-60 חודשים, האם ניתן לקצר את תוקפה?

תשובה

לא, על ערבות הביצוע להיות בתוקף במשך כל תקופת ההתקשרות.

1.3 שאלה

אם למוצר שאנו מציעים במכרז ישנם יתרונות נוספים כגון תקן לקרינה או תקן חשמל ייחודי היכן נוכל לציין האמור?

תשובה

לדוגמא הפיזית של הכיסא המוגשת על ידכם ניתן לצרף מכתב המפרט את יתרונות המוצר. יובהר כי אמות המידה לבדיקת האיכות שיובאו בחשבון לצורך ניקוד האיכות, יהיו כמפורט בסעיף 7.1.3 לטופס הזמנת ההצעות.

1.4 שאלה

לעניין סעיף 30.02 (ב) במפרט הטכני נבקש לאשר לנו להגיש סוג בד אחר שהינו בעל כ-100,000 מחזורי חיכוך.

תשובה

הדרישה בסעיף תישאר על כנה.

1.5 שאלה

בסעיף 30.02 (ו) למפרט הטכני מצוין כי גמר משענות היד יהיה מעץ בוק גושני מעוצב. נבקש להרשות גם עץ מסוג מייפל או אלון או משענות יד פולימריות במבחר צבעים.

תשובה

הבקשה מאושרת, ניתן יהיה לבצע גמר משענות העץ גם מעץ מסוג מייפל או אלון או מחומר פולימרי, הכל בכפוף לאישור האדריכל מראש בשל היותן של הידיות גם אלמנט אדריכלי. עוד יובהר כי בגין גמר המשענות מכל אחד מהחומרים הנ"ל לא תשולם כל תוספת תשלום.

1.6 שאלה

בסעיף 30.02 (ז) במפרט הטכני נרשם כי "גמר גב הכיסא מבד כנ"ל או קליפת פלסטיק אנטי-ונדלית בגוון לבחירת האדריכל. גב הכיסאות יהיה מעץ בגמר פורניר שיבחר ע"י האדריכל (תינתן אפשרות להזמנת פורניר מגוון בהתאמה לגוון תקרת העץ שתותקן באולם)" נודה לקבלת הבהרה.

תשובה

גמר גב הכיסא יהיה בהתאם לבחירת האדריכל לפי אחד משלושת סוגי החומרים המפורטים להלן: בד או פלסטיק קשיח או עץ. יובהר כי סעיף 30.01 לכתב הכמויות מתייחס לגמר גב בד או פלסטיק קשיח. מאידך, האדריכל יכול להחליט כי ברצונו לבצע גמר גב מעץ ובמקרה מעין זה תשולם תוספת בהתאם לסעיף 30.02 לכתב הכמויות.

1.7 שאלה

בסעיף 30.02 (כד) למפרט הטכני נדרש מאחזי יד ברוחב שלא יקטן מ-8 ס"מ. למיטב ידיעתנו מאחזי יד סטנדרטיים הינם צרים יותר. לפיכך, נבקש אישור למאחזי יד צרים יותר.

תשובה

ועדת המכרזים תהיה מוכנה לשקול הגשת מושב עם מאחזי יד הקטן מ-8 ס"מ בהתקיים התנאים הבאים:

- א. במסגרת ההצעה למכרז תוגש דוגמא של מושב עם מאחזי יד המבוקש לאישור.
 - ב. ועדת האיכות תבדוק את הדוגמא ותמליץ לאשר אותה למרות רוחבו של מאחזי היד.
 - ג. וועדת המכרזים אישרה את המלצת ועדת האיכות.
- ככל שלא יתמלאו כל התנאים הללו יידרש המציע להגיש לאישור הועדה מושב העומד בכל הדרישות המפורטות במכרז.

1.8 שאלה

בסעיף 30.02 (כו) למפרט הטכני נדרש כי מנגנון החזרה של הכיסא נדרש כי המנגנון יהיה משקולתי ולא מכני. נבקש אישורכם להגיש כיסא עם מנגנון מכני.

תשובה

ועדת המכרזים תהיה מוכנה לשקול הגשת מושב עם מנגנון החזרה מכני בהתקיים התנאים הבאים:

- א. במסגרת ההצעה למכרז תוגש דוגמא של מושב עם מנגנון החזרה מכני המבוקש לאישור.
 - ב. ועדת האיכות תבדוק את הדוגמא ותמליץ לאשר אותה למרות מנגנון החזרה המכני.
 - ג. וועדת המכרזים אישרה את המלצת ועדת האיכות.
- ככל שלא יתמלאו כל התנאים הללו יידרש המציע להגיש לאישור הועדה מושב העומד בכל הדרישות המפורטות במכרז.

2. מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.
3. כל התוספות והשינויים המופיעים במכתב זה מהווים חלק בלתי נפרד מהמכרז והמציעים חייבים להתייחס אליהם ולכלול אותם בהצעתם ולא יהיה כל שינוי אחר בסעיפי המכרז מעבר למה שפורט לעיל.
4. ככל שקיימת סתירה בין מסמך זה למסמכי המכרז, האמור במסמך זה יגבר.
5. על המציע לצרף מסמך זה להצעתו כשהוא חתום על ידו בשולי כל עמוד.


בכבוד רב,
עפרן אלרון
מזכירת ועדת מכרזים