

4/2/2020

לכבוד
מציעים
שלום רב,

הנדון: מכרז פומבי מס' 3229/2019 לבחירת קבלן לביצוע עבודות אלומיניום במסגרת הקמת בניין הפקולטה לניהול ע"ש לורי לוקי בקמפוס אוניברסיטת תל אביב – מכתב הבהרה מס' 1

1. הריני להביא לידיעתכם עדכונים והבהרות המתייחסים להליך הנדון המהווים בין השאר מענה לשאלות שנשאלו ע"י משתתפי ההליך:

שאלה	תשובה
אלמנט הצללה: ישנה סתירה בין התכניות, כאשר בחלקן תשתית הפריט מוגדרת מפלדה ובחלקן מאלומיניום. לפי איזו הגדרה עלינו לבצע את התמחר?	אכן בתוכניות התשתית הינה מפלדה או מאלומיניום. כאשר הכוונה הינה שהקבלן יציע את הפתרון המיטבי בעיניו. אולם חומר הגמר של אלמנט הצללה הינו חיפוי מאלומיניום מרוכב. בחלופה ניתן להציע תשתית פלדה וזרועות פלדה - כל עוד הפתרון הוא משולב.
הרכב זכוכית: הפרויקט מתומחר עם זכוכית בהרכב 8mm + 18air + 10mm. האם ניתן לתמחר הרכב מסיבי פחות מכך בשטחי החלונות? כמובן לפי תקן.	ניתן לספק זכוכית מחוסמת בהרכב של 6mm + 18air + 6mm, לפי תקן.
מדרג זכוכית: בסיוור הקבלנים וכן בסיכומו צוין כי שכבת PVC אחת תהיה חלבית. מבקש לוודא שהכוונה הינה ל-PVB, לא PVC.	המפרט מתייחס לשכבת PVB ולא PVC. (אין במפרט PVC)
וילון: בחלק מהתכניות מוצג וילון מאחורי קירות המסך. אין התייחסות לוילון זה בתכניות, מבקש לוודא שהנ"ל אינו בתכולת העבודה של קבלן האלומיניום.	אכן. הוילונות אינם חלק מתכולת העבודה של קבלן האלומיניום.
רשת אלומיניום בגג המבנה: בדומה לסעיף 3, מבקש לוודא שהנ"ל אינו בתכולת העבודה של קבלן האלומיניום.	אלו רשתות לקירוי אזורים טכניים שאינם חלק מתכולת העבודה של קבלן האלומיניום.

2. מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי ההליך.

3. כל התוספות והשינויים המופיעים במכתב זה מהווים חלק בלתי נפרד מההליך והמציעים חייבים להתייחס אליהם ולכלול אותם בהצעתם ולא יהיה כל שינוי אחר בסעיפי ההליך מעבר למה שפורט לעיל.

4. ככל שקיימת סתירה בין מסמך זה למסמכי ההליך, האמור במסמך זה יגבר.

5. על המציע לצרף מסמך זה להצעתו כשהוא חתום על ידו בשולי העמוד.

לכבוד רב,
עפרן אלון
מזכירת ועדת מכרזים