

9/2/2021

לכבוד  
מציעים

שלום רב,

**הנדון: מכרז פומבי מס' 3512/2021 להספקת לוחות מתח נמוך והתקנתם בתחנת השנאה דרום בקמפוס אוניברסיטת תל אביב – מכתב הבהרה מס' 1**

1. הבהרה:

לאור המשאבים התקציביים העומדים לרשותה של האוניברסיטה בכוונת האוניברסיטה לבצע את העבודות נשוא המכרז דן בשתי פעימות האחת במהלך חודש אוגוסט 2021, תכלול לוח חיוני ומערכת סנכרון, השנייה במהלך חודש אוקטובר 2021 תכלול את יתר הלוחות.

2. הריני להביא לידיעתכם עדכונים והבהרות המתייחסים להליך הנדון המהווים בין השאר מענה לשאלות שנשאלו ע"י משתתפי ההליך:

שאלה	תשובה
האם צריך להזין מחיר בסיס וגם לתת עליו אחוז הנחה? בד"כ שמים אחוז הנחה כשיש כבר מחיר בסיס מובנה בסעיפי המכרז.	עליכם למלא את הצעת המחיר שלכם, אם ברצון המציע ליתן הנחה על סכום הצעתו עליו לעשות כן במחירי יחידת המידה ולא כהנחה מהסכום הכללי. במקרה של מתן הנחה כללית האוניברסיטה תהא רשאית להשית את ההנחה הכללית שניתנה על כל אחד מסעיפי כתב הכמויות.
כל החומר הטכני (תכניות לוחות, מפרטים) לא נמצאים בתוך ההתקן הנייד? - יש רק קובץ xl למילוי מחירים/הנחות.	ההתקן הנייד שנמסר לכם מכיל את כתב הכמויות בלבד. כל חומר המכרז, למעט כתב הכמויות, מפורסם באתר המכרזים של האוניברסיטה ועליכם להוריד את החומר באופן עצמאי.
האם ניתן להגיש מבנה לוח מתח נמוך ראשי תוצרת חברת תמח"ש TYPE TEST ע"פ תקן IEC 61439.	לא, יש להגיש את הציווד בהתאם לאפשרויות המפורטות במפרט הטכני ובכתב הכמויות.

3. מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי ההליך.

4. כל התוספות והשינויים המופיעים במכתב זה מהווים חלק בלתי נפרד מההליך והמציעים חייבים להתייחס אליהם ולכלול אותם בהצעתם ולא יהיה כל שינוי אחר בסעיפי ההליך מעבר למה שפורט לעיל.

5. ככל שקיימת סתירה בין מסמך זה למסמכי ההליך, האמור במסמך זה יגבר.

6. על המציע לצרף מסמך זה להצעתו כשהוא חתום על ידו בשולי העמוד.

לכבוד רב,  
עפר אלרון  
מזכירת ועדת המכרזים