

29/6/2021

לכבוד  
מציעים

שלום רב,

**הندון: מכתב הבקרה מס' 1 במסגרת מכרז פומבי מס' 2021/3316 להחלפת ציילר באולם  
בר שירה בקמפוס אוניברסיטת תל אביב**

1. הציילר נושא המכרז שבנדון הינו לתפקיד של 50 טוון קירור ולא 26 טוון קירור כפי שנרשם במקור. בהתאם, מצ"ב מפרט טכני מתוקן.
2. מצ"ב כתוב **כמויות מתוקן**. כתוב הכמות המתוקן מחליף את כתוב הכמות שנמסר לכם על גבי התוקן הנידי. לפיכך, אין להגיש עם ההצעה את כתוב הכמות שבתוקן ויש להגיש את ההצעה הכספית על גבי כתוב הכמות המתוקן, אותו יש למלא אותו בהתאם להנחיות הבאות:
  - על המציע לרשותו בדיו, בעמודת "מחיר יחידה" את המחיר בש"ח (לא כולל מע"מ) של כלל השירותים המופיעים בעמודה "תיאור העבודה". מובהר כי תעריפי השירותים יכלולו את כל העלות הכרוכות בשירותים המפורטים בעמודה "תיאור העבודה", לפי העניין, והואו מחיר סופי.
  - בשירותים עבורם מותבקשים "מחיר יחידה" ו"סה"כ" על המציע לחשב את סכום המחיר הכלול עבור תיאור השירות הרשות ממפלת המחיר המוצע על ידו ב"כמות" ולרשמו בעמודת ה"סה"כ".
  - אם ברצון המציע ליתן הנחה על סכום הצעתו עליו לעשות כן במחيري יחידת המידה ולא כהנחה מהסכום הכללי. במקרה של מתן הנחה כללית האוניברסיטה תפחת את מחيري היחידה בכל אחד מסעיפי כתוב הכמות בהתאם לשיעור ההנחה שניתנה (סכום ההנחה ביחס לתמורה המשוערת הכוללת).
3. מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממשמעו ההליך.
4. כל התוספות והשינויים המופיעים במסמך זה מהווים חלק בלתי נפרד מההליך והמציעים חייבים להתייחס אליהם ולכלול אותם בהצעתם ולא יהיה כל שינוי אחר בסעיפי ההליך מעבר למה שפורט לעיל.
5. ככל שקיים סתירה בין מסמך זה למשמעותו ההליך, האמור במסמך זה יגבר.
6. על המציע לצרף מסמך זה להצעתו כשהוא חתום על ידו בשולי העמוד.

בכבוד רב,  
עפרי אלרון  
מוזכירת ועדת מכרזים