

18/1/22

לכבוד
מציעים

שלום רב,

**הנדון: מכתב הבהרה מס' 1 - מכרז פומבי עם הליך תחרותי נוסף מס' 32882/2022
לבחירת קבלן ראשי לעבודות שלד והסטת תשתיות להקמת בניין הכניסה לפקולטה
למשפטים ע"ש בוכמן בקמפוס אוניברסיטת תל אביב**

1. הריני להביא לידיעתכם עדכונים והבהרות המתייחסים להליך הנדון המהווים בין השאר מענה לשאלות שנשאלו ע"י משתתפי ההליך:

שאלה	תשובה
סעיף 01.24.001.010 לכתב הכמויות: סעיף זה מצוין כסעיף "קומפלט" ובעל המון אלמנטים אשר לא מצוינים בתכנית כלשהי. על מנת לאמוד את העלויות הכרוכות בביצוע העבודה, נבקש תכנית הריסות, או לחילופין כמויות לסעיף.	תוכנית הריסה אדריכלות 575-00-056 מצורפת למסמכי המכרז, הריסת אלמנט זה הוצגה בסיוור הקבלנים.
סעיף 01.24.001.0020 לכתב הכמויות: סעיף זה מצוין כסעיף "קומפלט" ובעל המון אלמנטים אשר לא מצוינים בתכנית כלשהי. על מנת לאמוד את העלויות הכרוכות בביצוע העבודה, נבקש תכנית הריסות, או לחילופין כמויות לסעיף.	כל האלמנטים להריסה בפיתוח מופיעים בתוכנית תשתיות קיימות המצורפת לחומר המכרז ובה רואים סימון של אלמנטים קיימים בפיתוח. הריסת אלמנט זה הוצגה בסיוור הקבלנים.
סעיף 01.24.001.0021 לכתב הכמויות: סעיף זה מצוין כסעיף "קומפלט" ובעל המון אלמנטים אשר לא מצוינים בתכנית כלשהי. על מנת לאמוד את העלויות הכרוכות בביצוע העבודה, נבקש תכנית הריסות, או לחילופין כמויות לסעיף.	מדובר על מעבר צנרת ביוב בחפירה בקרקע דרך רמפה קיימת מערבית לבניין קיים כפי שרואים בתוכנית אינסטלציה בתשתיות קיימות המצורפת לחומר המכרז. לצורך כך יש להרוס ולשקם קטע מרמפה קיימת.
סעיף 01.05.001.0010 לכתב הכמויות: במפרט מצוין כי הסעיף כולל פרט לריתוך יריעה ביטומנית, כאשר בתוכנית איטום לא קיים אלמנט איטום ביריעה ולכן ישנה סתירה. אלו מבין המסמכים גוברים בנושא זה?	סעיף זה מתייחס לאיטום קורה ע"י מערכת איטום צמנטית קריסטלית לפי המוגדר בפרט איטום 3.16-45-7 המצורף לחומר המכרז.
סעיף 01.24.002.0040 לכתב הכמויות: הסעיף מדבר על צינור פוליאאתילן, כאשר הוא מוצג ביחידות מידה עפ"י מ"ר. האם זאת טעות?	כן ישנה טעות סופר בסעיף, היחידות תימדדנה במ"א.

רשת הברזל כלולה בתכולת סעיף 01.02.002.0170	סעיף 01.02.002.0170 לכתב הכמויות: תוכן הסעיף מדבר על מערכת הכוללת רשת 6 מעל הבלוק, האם הרשת עצמה למדידה בתוך הסעיף? או שהאלמנט כלול בסעיפי הברזל בניין
רשת הברזל כלולה בסעיף 01.02.002.0180	סעיף 01.02.002.0180 לכתב הכמויות: תוכן הסעיף מדבר על מערכת הכוללת רשת 6 מעל הבלוק, האם הרשת עצמה למדידה בתוך הסעיף? או שהאלמנט כלול בסעיפי הברזל בניין

2. מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.
3. כל התוספות והשינויים המופיעים במכתב זה מהווים חלק בלתי נפרד מהמכרז והמציעים חייבים להתייחס אליהם ולכלול אותם בהצעתם ולא יהיה כל שינוי אחר בסעיפי המכרז מעבר למה שפורט לעיל.
4. ככל שקיימת סתירה בין מסמך זה למסמכי המכרז, האמור במסמך זה יגבר.
5. על המציע לצרף מסמך זה להצעתו כשהוא חתום על ידו בשולי כל עמוד.

בכבוד רב,
עפרי אלרון
מזכירת ועדת מכרזים