

תאריך: 15/8/2022

לכבוד  
מציעים

שלום רב,

**הנדון: מכתב הבהרה מס' 1 – מכרז פומבי מס' 4814/2022 לבחירת קבלן  
לאספקה והתקנה של מערכת מתזים (ספרינקלרים) במכון למחקר רפואי ע"ש  
פלזנשטיין בבית החולים בלינסון בפתח תקווה**

1. הריני להביא לידיעתכם עדכונים והבהרות המתייחסים להליך הנדון המהווים בין השאר מענה לשאלות שנשאלו ע"י משתתפי ההליך:

שאלה	תשובה
כמה מערכות פריאקשן נדרש? לפי כתב כמויות אחת בסיוור היה נראה שנדרשות שלוש.	מערכת אחת.
האם המכרז הוא כמותי?	כן, התשלום יבוצע על פי מדידה בהתאם להצעת המחיר של הזוכה במחיר היחידה.

2. מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי ההליך.
3. כל התוספות והשינויים המופיעים במכתב זה מהווים חלק בלתי נפרד מההליך והמציעים חייבים להתייחס אליהם ולכלול אותם בהצעתם ולא יהיה כל שינוי אחר בסעיפי ההליך מעבר למה שפורט לעיל.
4. ככל שקיימת סתירה בין מסמך זה למסמכי ההליך, האמור במסמך זה יגבר.
5. על המציע לצרף מסמך זה להצעתו כשהוא חתום על ידו בשולי העמוד.

בכבוד רב,  
עפר ארון  
מזכירת ועדת מכרזים