

23.11.2022

לכבוד  
מציעים

שלום רב,

**הנדון: מכרז פומבי עם הליך תחרותי נוסף מס' 32102/2022 לבחירת קבלן ראשי לעבודות שלד להקמת בניין מרים ומשה שוסטר מרכז טראומה וחוסן בקמפוס אוניברסיטת תל אביב – מכתב**

**הבהרה מס' 1**

1. המועד האחרון להגשת הצעות נדחה ליום 5/12/2022 עד השעה 12:00.
2. הריני להביא לידיעתכם עדכונים והבהרות המתייחסים להליך הנדון המהווים בין השאר מענה לשאלות שנשאלו ע"י משתתפי ההליך:

שאלה	תשובה
סעיף 2.02 בפרק 2 במפרט הטכני – בסיוור הקבלנים צוין כי גוון הבטון יהיה על בסיס מלט לווין מרכיב אשר עלותו גבוהה מהרגיל. נבקש לקבל הבהרה מה היחס.	גוון הבטון מפורט בסעיף 1.07.02/ד במפרט.
בפרק 2 במפרט הטכני – יישום הבטון סעיף K - בתוכן הסעיף מצוין כי הקבלן יש להגן על הבטון החשוף באמצעות עץ לבד בעובי 20 מ"מ. ראשית, האם הסעיף כלול בתכונה? בנוסף, איך יעוגנו הלוחות להגנה בפרט הנ"ל בהנחה והאלמנט חשוף.	בסעיף מפורטות מספר אפשרויות להגנה על הבטון או כל חלופה שיציע הקבלן ותאושר ע"י הפיקוח. מחיר ההגנה על הבטון כלול במחירי היחידה.
בפרק 2 במפרט הטכני- יישום הבטון סעיף יב – באותו סעיף מצויין כי יש להגן על הבטון באמצעות התזת סילר. האם הסעיף יתומחר בהמשך או כלול? בפרויקטים אחרים אצלכם הסעיף מצוין בכתב הכמויות.	ביצוע סילר לפי המפורט במפרט הטכני המיוחד כלול במחירי היחידה של סעיף 02.1.110 בכתב הכמויות.
במפרט הטכני בפרק 2 בסעיף 2.25 – תוכן הסעיף מציין כי החלקת הרצפות/תקרות ייעשו ע"י הליקופט, לנושא אין התייחסות בכתב כמויות, האם יש לכך דרישה בפועל והאם המחיר כלול בסעיפים.	כל המפורט במפרט הטכני המיוחד בפרק 02 כלול במחירי היחידה. החלקת בטון נדרשת בגג ובמרפסות.

3. מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

4. כל התוספות והשינויים המופיעים במכתב זה מהווים חלק בלתי נפרד מהמכרז והמציעים חייבים להתייחס אליהם ולכלול אותם בהצעתם ולא יהיה כל שינוי אחר בסעיפי המכרז מעבר למה שפורט לעיל.
5. ככל שקיימת סתירה בין מסמך זה למסמכי המכרז, האמור במסמך זה יגבר.
6. על המציע לצרף מסמך זה להצעתו כשהוא חתום על ידו בשולי כל עמוד.

**בכבוד רב,**  
עפ"י אלרון  
מזכירת ועדת מכרזים