

11/2/2018

לכבוד  
מציעים

שלום רב,

**הנדון: מכתב הבהרה מס' 2 - מכרז פומבי מס' 3952/2017 למתן שירותי ניהול פרויקט  
ופיקוח על פרויקט הקמת DATA CENTER בבניין מרכז החישובים בקמפוס  
אוניברסיטת תל אביב**

1. במכתב הבהרה מס' 1 בתשובה לשאלה מס' 3 נפלה טעות, השאלה היתה מהי רמת היתירות הנדרשת מהחדר, התשובה הנכונה הינה כי רמת היתירות הנדרשת הינה TIER3 עם גנרטור אחד בלבד (הגנרטור קיים). עוד יצוין כי האוניברסיטה שוקלת אופציה לחיבור גנרטור יביל (גנרטור שני).
2. כל התוספות והשינויים המופיעים במכתב זה מהווים חלק בלתי נפרד מהמכרז והמציעים חייבים להתייחס אליהם ולכלול אותם בהצעתם ולא יהיה כל שינוי אחר בסעיפי המכרז מעבר למה שפורט לעיל.
3. ככל שקיימת סתירה בין מסמך זה למסמכי המכרז, האמור במסמך זה יגבר.
4. על המציע לצרף מסמך זה להצעתו כשהוא חתום על ידו בשולי העמוד.

בכבוד רב,

עפתי אלרון

מזכירת ועדת המכרזים