

16/2/2021

לכבוד
מציעים

שלום רב,

**הנדון: מכרז פומבי מס' 3512/2021 להספקת לוחות מתח נמוך והתקנתם בתחנת
השנאה דרום בקמפוס אוניברסיטת תל אביב – מכתב הבהרה מס' 2**

1. הבהרה:

סעיף 01.14.0010 לכתב הכמויות מבוטל. יובהר כי במסגרת בדיקת הצעות המחיר של המציעים במכרז לא יחושב המחיר שימולא על ידי המציעים בסעיף הנ"ל.

2. הריני להביא לידיעתכם עדכונים והבהרות המתייחסים להליך הנדון המהווים בין השאר מענה לשאלות שנשאלו ע"י משתתפי ההליך:

שאלה	תשובה
השתתפתי באחד מהסידורים שנערכו אולם יש דבר נוסף שברצוני לבדוק ולשם כך עליי להגיע לסויר נוסף במקום, האם אפשרי?	לא ניתן להגיע לסויר נוסף במקום, אתה מוזמן לפנות בכתב עם ההבהרה שנדרשת לך ונשתדל לענות.
האם נדרשת הגשת ערבות קיום הצעה?	לא נדרשת הגשת ערבות קיום הצעה במסגרת המכרז. הזוכה במכרז יידרש להגיש ערבות ביצוע.
לגבי נספח הביטוח - האם אנו נדרשים להגיש אישור מטעם חברת הביטוח בשלב הגשת המכרז או במתן אישור של חברתנו לתוכן של האישור בלבד.	במסגרת הגשת ההצעה למכרז הנכם נדרשים לחתום על נספח הביטוח לאישור תוכנו. רק המציע הזוכה יידרש להגיש לאוניברסיטה את אישור הביטוח מלא וחתום על ידי חברת הביטוח מטעמו.
לגבי סעיפים 01.002.0010, 01.002.0020 מערכת החלפה שקטה - בסעיפים מצוין לפי מפרט אולם במפרט טכני לא מצאנו התייחסות ו/או פירוט לסעיפים הנ"ל האם ניתן לקבל מפרט שמתייחס לסעיפים הנ"ל.	הגדרת מערכת הסנכרון מופיעה בעמוד 44 במפרט הטכני.
לגבי סעיף 01.011.0010 לוח PLC בסעיף מצוין לפי מפרט אולם במפרט טכני לא מצאנו התייחסות ו/או פירוט לסעיף הנ"ל האם ניתן לקבל מפרט שמתייחס לסעיף הנ"ל.	הפירוט לסעיף הנ"ל קיים בעמ' 18 למפרט הטכני.
נודה לקבלת הבהרה בקשר עם סעיף 01.011.0100 ביצוע מסכי HMI.	בנוגע למסכי HMI - לאחר סיום הפרויקט יש לעדכן את מסכי ה HMI הקיימים (בתוכנת PULS) וגם לייצר חדשים עבור המסדר החדש של המתח נמוך כולל מתח גבוה ומערכת הסנכרון.

<p>הבקשות נדחות.</p>	<p>לגבי נספח הביטוח : בסעיף של אחריות המוצר נבקש להפחית את גבול האחריות מ- 4 מיליון ₪ לשני מיליון ₪. כמו כן, לגבי אחריות מקצועית נבקש להוריד את הסכום של גבול האחריות למיליון ₪.</p>
<p>לא ניתן להגיש מבנה לוח של RITTAL יש להיצמד למפרט הטכני כפי שרשמנו במכתב הבהרה מס' 1.</p>	<p>בקשר לסעיפי המבנה (סעיפים 01.001.0010 עד 01.001.0050 בפרק 1.001): אבקש אישורכם לשימוש במבנה RITTAL עם ציוד מיתוג ABB.</p>

3. מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי ההליך.
4. כל התוספות והשינויים המופיעים במכתב זה מהווים חלק בלתי נפרד מההליך והמציעים חייבים להתייחס אליהם ולכלול אותם בהצעתם ולא יהיה כל שינוי אחר בסעיפי ההליך מעבר למה שפורט לעיל.
5. ככל שקיימת סתירה בין מסמך זה למסמכי ההליך, האמור במסמך זה יגבר.
6. על המציע לצרף מסמך זה להצעתו כשהוא חתום על ידו בשולי העמוד.

בכבוד רב,
עפרי אלרון
מזכירת ועדת המכרזים