

23/11/21

לכבוד
מציעים

שלום רב,

הנדון: מכתב הבהרה מס' 2- מכרז פומבי עם הליך תחרותי נוסף מס' 3288/2021 לבחירת קבלן ראשי "עד מפתח" להקמת בניין הכניסה לפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן בקמפוס אוניברסיטת תל אביב

1. הריני להביא לידיעתכם עדכונים והבהרות המתייחסים להליך הנדון המהווים בין השאר מענה לשאלות שנשאלו ע"י משתתפי ההליך:

שאלה	תשובה
בטון לבן- בהמשך לנאמר בסיוור הקבלנים, נבקש לקבל הבהרות האם נדרש בטון אדריכלי לבן בפרויקט. ככל ונדרש, נבקש לקבל הבהרות באילו סעיפים בכתב הכמויות יידרש בטון לבן.	בפרויקט נדרש בטון אדריכלי חשוף מגוון. הבטון הסופי יידרש להיות בגוון חולי צהבהב (גוון כורכר). יצוין כי הגוון הסופי יקבע ויאושר באתר על בסיס דוגמה יצוקה שתוכן על ידי הקבלן הזוכה. לפיכך, הקבלן הזוכה יידרש לבצע את תהליך הגיוון עם בטון בהיר ולא בטון אפור. בסעיפים בכתב הכמויות בהם נדרש בטון אדריכלי מצוין במפורש "גמר בטון אדריכלי חשוף". בגיליונות האדריכלות במכרז קיים גיליון 575-0007 המפרט את גמר הבטון בבניין ומתייחס לבטון אדריכלי. סעיפי הבטון האדריכלי מתייחסים ל: מעטפת הבניין במלואה, לעמודי הבטון העגולים כולם והמלבניים בחלקם, לרצפת האודיטוריום, לתקרת האודיטוריום, לקירות האודיטוריום החיצוניים, לקירות המרחבים המוגנים, לקורות וקירות חשופים ובכל מקום נוסף בו צוין בפרטי האדריכלות או בכתב הכמויות "בטון אדריכלי חשוף".
פרטי אלומיניום ורשימות- בכתב הכמויות מופיעים מספרי פרטים שאינם בתוכניות המכרז. נבקש לעלות את התוכניות החסרות: רשימות פרטים אלומיניום, תוכניות מבואת	במפרט המיוחד ובכתב הכמויות מספרי הפרטים הם בעלי שלוש ספרות כאשר הספרה הראשונה מתייחסת לתכנית בה מופיע הפרט. שתי הספרות האחרות הם מספר הפרט כפי שהוא בתכנית. לכל סעיף קיים

<p>פירוט בכתב הכמויות ובמפרט המיוחד המתאר אותו, לדוגמה:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ קוביית הזכוכית תכנית 901 ▪ מפלס 01 תוכנית 911 ▪ מפלס 00 תכנית 912 ▪ מפלס B1 תכנית 913 	<p>זכוכית, פרטי אלמנטים מתועשים- מוצאות זכוכית ושאר התוכניות חסרות.</p>
<p>כן, ניתן יהיה להכניס עובדים פלשתינאים לאתר, בכפוף לכך שיוצגו להם אישורי עבודה בתוקף לעבודה בניה. יודגש כי לא ניתן להלין עובדים באתר.</p>	<p>האם ניתן יהיה להכניס עובדים פלשתינים (עם אישורים והסדרי אבטחה כנדרש) לעבודה באתר?</p>
<p>מצ"ב כתב הכמויות בקובץ SKN. יובהר כי קובץ כתב הכמויות המחייב לשם השוואת ההצעות הינו כתב הכמויות על גבי המדיה המגנטית.</p>	<p>נבקש לקבל את כתב הכמויות בקובץ SKN.</p>

2. מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.
3. כל התוספות והשינויים המופיעים במכתב זה מהווים חלק בלתי נפרד מהמכרז והמציעים חייבים להתייחס אליהם ולכלול אותם בהצעתם ולא יהיה כל שינוי אחר בסעיפי המכרז מעבר למה שפורט לעיל.
4. ככל שקיימת סתירה בין מסמך זה למסמכי המכרז, האמור במסמך זה יגבר.
5. על המציע לצרף מסמך זה להצעתו כשהוא חתום על ידו בשולי כל עמוד.

בכבוד רב,
עפר אלרון
מזכירת ועדת מכרזים