

1/3/2022

לכבוד  
מציעים

שלום רב,

**הנדון: מכתב הבהרה מס' 2 - מכרז פומבי עם הליך תחרותי נוסף מס' 32112/2022 לבחירת קבלן לעבודות שלד והסטת תשתיות להקמת בניין מצוינות בספורט ע"ש "סילבן אדאמס"**

1. מפורט להלן מענה לשאלות שנשאלו ע"י משתתפי ההליך:

שאלה	תשובה
סעיף 08.016.0002 לכתב הכמויות מתייחס לכבל מתח גבוה CU 150*2*3 . נבקש לדעת מה מתח העבודה של הכבל , כלומר כמה וולט הוא נושא.	מתח העבודה הוא 22,000 וולט סוג הכבל הוא N2XS(F)2Y למתח (KV 18/30) חתך 1x150/25 ממ"ר.

2. מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

3. כל התוספות והשינויים המופיעים במכתב זה מהווים חלק בלתי נפרד מהמכרז והמציעים חייבים להתייחס אליהם ולכלול אותם בהצעתם ולא יהיה כל שינוי אחר בסעיפי המכרז מעבר למה שפורט לעיל.

4. ככל שקיימת סתירה בין מסמך זה למסמכי המכרז, האמור במסמך זה יגבר.

5. על המציע לצרף מסמך זה להצעתו כשהוא חתום על ידו בשולי העמוד.

במסגרת  
עפ"י אלרון  
מוזכרת ועדת המכרזים

