

10/1/2023

לכבוד  
מציעים

שלום רב,

**הנדון: מכרז פומבי מס' 32117/2022 לבחירת קבלן ראשי במסגרת הקמת חניון תת קרקעי בסמוך לבניין מיטשל בקמפוס האוניברסיטה – מכתב הבהרה מס' 2**

1. הריני להביא לידיעתכם עדכונים והבהרות המתייחסים להליך הנדון המהווים בין השאר מענה לשאלות שנשאלו ע"י משתתפי ההליך:

שאלה	תשובה
סעיף: 07.04.0110 בכתב הכמויות - בורות ניקוז (תלחול) – חסר בחומר המכרז פרט מס' 11.	הפרט מופיע בתיקיית המכרז באדריכלות נוף תחת השם " פרט 11 שחור לבן". מצ"ב בשנית.
חסרים פריטי אלומיניום כמפורט להלן: סעיף: 12.01.0070 חסר בחומר המכרז פרט A7 4-100 לגבי סעיף: 06.03.0090 חסר בחומר המכרז פרט A7 4-103 לגבי סעיף: 06.03.0030 חסר בחומר המכרז פרט A7 6-003 לגבי סעיף: 06.03.0040 חסר בחומר המכרז פרט A7 6-004	בסעיף 12.01.0070 לכתב הכמויות - הפרט הנכון הנו A7-4004. אין בכלל סעיף 06.03.009 בכתב הכמויות. סעיף 06.03.0030 לכתב הכמויות - שולחן ביתן כניסה, הפרט צורף במסגרת מכתב הבהרה מספר 1. סעיף 06.03.004 לכתב הכמויות - שולחן בקרה מעוגל, הפרט צורף למכתב הבהרה מספר 1.
בתנאי סף 4.4 נבקשכם להבהיר האם ניתן להציג מספר עבודות (יותר מ-2) בהן בוצעו חניונים תת קרקעיים בשטח של מתחת ל – 5,000 מ"ר כל אחת, אך שטח העבודות הכולל יעלה על 12,000 מ"ר?	לא ניתן להגיש עבודות שאינן עונות על דרישות תנאי הסף, תנאי הסף נותר על כנו.
בסעיפים 06.02.0010, 06.02.0020, 06.02.0030 חסר פירוט לסוג סבכת הדריכה הנדרשת.	סבכת פלדה gripweld כדוגמת חברת scope (או שווה ערך) סוג a60 מפלדה מגוולנת באבץ.
סעיף 06.03.0010 בכתב הכמויות- ארון מטבח תחתון במשרד חניון - בתיאור הסעיף מדובר בארון מטבח + משטח שיש קיסר עובי 2 ס"מ. מה הדגם ומה הגוון של משטח הקיסר?	משטח קיסר haze 2030, גוון סופי ייבחר בעת הביצוע ע"י האדריכל לפי הסדרה המתומחרת.

2. מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.
3. כל התוספות והשינויים המופיעים במכתב זה מהווים חלק בלתי נפרד מהמכרז והמציעים חייבים להתייחס אליהם ולכלול אותם בהצעתם ולא יהיה כל שינוי אחר בסעיפי המכרז מעבר למה שפורט לעיל.
4. ככל שקיימת סתירה בין מסמך זה למסמכי המכרז, האמור במסמך זה יגבר.
5. על המציע לצרף מסמך זה להצעתו כשהוא חתום על ידו בשולי כל עמוד.

  
בכבוד רב,  
עפרי אלרון  
מזכירת ועדת מכרזים