

24/5/2022

לכבוד
מציעים

שלום רב,

הנדון: מכתב הבהרה מס' 3 במסגרת מכרז פומבי מס' 32224/2022 להקמת חממה דרומית לצורכי מחקר וביצוע עבודות פיתוח בגן הבוטני באוניברסיטת תל אביב

1. הריני להביא לידיעתכם עדכונים והבהרות המתייחסים להליך הנדון המהווים בין השאר מענה לשאלות שנשאלו ע"י משתתפי ההליך:

1.1 שאלה

בסעיף 010.8 במפרט הטכני נרשם: אספקה והתקנה של מערכת השקיה ודישון לכל חדר. סה"כ 5 מערכות (לביצוע על ידי האוניברסיטה, לא כלול במכרז זה) לרבות בקרת השקיה. נודה לקבלת הבהרה האם הקבלן (אנחנו) צריך לספק את מערכות ההשקיה או לא מאחר והאמור בסעיף זה עומד בסתירה לסעיפים אחרים (או שהכוונה שהקבלן מספק רק את ראש המערכת להשקיה).

תשובה

בכתב הכמויות ישנם שני סעיפים המתייחסים להתקנת ראש מערכת השקיה ומערכת השקיה לשולחנות, מספרי הסעיפים הם 05.01.0020 ו 05.01.0030 בהתאמה. העבודות המתייחסות לסעיפים אלה אינן נכללות בתכולת העבודות של הקבלן המבצע. במפרט הטכני בפרק 10 סעיף 010.8 המתייחס למערכות ההשקיה והדישון, יישאר כפי שהוא, כלומר כל מערכות ההשקיה, הדישון ובקרת ההשקיה אינם נכללים בתכולת העבודות של הקבלן הזוכה במכרז דנן ויבוצעו ע"י האוניברסיטה.

1.2 שאלה

בתכניות אין בחדר B שולחנות גידול (מגדלים באדמה) אך בכתב הכמויות פרק 6 סעיף 06.01.0030 מציין שולחנות בחדר B I C.

תשובה

בנושא שולחנות גידול – בחדר B אין שולחנות גידול. קיימים שולחנות גידול בחדרים: A,C,D,E בהתאם למצוין בתכנית העמדת ציוד מספר 235-20-01\090. בכתב הכמויות נפלה טעות סופר בסעיף 06.01.0030 במקום חדר B צריך להיות רשום חדר D. ראו תכנית העמדת ציוד מספר 235-20-01\090.

1.3 שאלה

בחשמל מופיעים לא מעט פריטים שלא קיימים כגון תעלות רשת ברוחב 150 או 250 (אין דבר כזה, תעלות מגיעות בכפולות של 10 ס"מ) או למשל שקעי טלפון וכיו"ב - לא משתמשים בכאלה בחשמל כיום. נבקש אישורכם לתמחר ע"פ התקנים הנהוגים וכמובן ע"פ דרישות הבטיחות וההפעלה.

תשובה

בנושא תעלות חשמל: תעלות יאושרו ע"פ מידות תעלות הקיימות בשוק, המתאימות לתקנים ובכפוף לאישור מתכנן החשמל.
בנושא שקעי טלפון: בפרויקט תבוצע מערכת של תקשורת אחודה, כלומר כל שקע טלפון המסומן בתכנית יבוצע כנקודת תקשורת \ מחשב. ראה תכנית חשמל תקשורת וסולמות מספר 235-20-01\100.

2. מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי ההליך.
3. כל התוספות והשינויים המופיעים במכתב זה מהווים חלק בלתי נפרד מההליך והמציעים חייבים להתייחס אליהם ולכלול אותם בהצעתם ולא יהיה כל שינוי אחר בסעיפי ההליך מעבר למה שפורט לעיל.
4. ככל שקיימת סתירה בין מסמך זה למסמכי ההליך, האמור במסמך זה יגבר.
5. על המציע לצרף מסמך זה להצעתו כשהוא חתום על ידו בשולי כל עמוד.


במבוא רב,
עפ"י אלרון
מזכירת ועדת מכרזים