

05.09.2024

ריכוז שאלות הבהרה - של מציעים במסגרת מכרז פומבי מס' 3235/2024 לבחירת קבלן ראשי לביצוע עבודות גמרים, מערכות ופיתוח במסגרת הקמת בניין בית הספר לאדריכלות ע"ש עזריאלי בקמפוס האוניברסיטה

מכתב הבהרה מס' 2

1. בתגובה לשאלות המציעים על פי מסמכי המכרז, להלן תשובות האוניברסיטה לשאלות.
2. יובהר כי נוסח השאלות המפורט להלן לא זהה בהכרח לנוסח שנשאל על ידי המתמודדים וכי לא בהכרח נענתה כל שאלה.
3. כל ההבהרות, השינויים והתיקונים האמורים במכתב זה, ייחשבו כאילו נכללו במסמכי המכרז מלכתחילה.
4. אלא אם נאמר אחרת, לכל המונחים והמושגים האמורים במכתב זה תהיה הפרשנות כאמור במסמכי המכרז.
5. אין להסתמך על כל הסבר או פירוש שניתן בעל פה או בכתב או בכל דרך אחרת על ידי מי מטעם האוניברסיטה או ועדת המכרזים, ככל שניתן, בכל פורום או צורה שהיא. השינויים היחידים מהאמור במסמכי המכרז וכן כל הפירושים וההבהרות להם, הינם כמפורט במכתב זה בלבד, ובמכתבי הבהרות נוספים שיצאו מטעם ועדת המכרזים, ככל שיצאו.
6. להלן שאלות המתמודדים והתשובות שניתנו על-ידי האוניברסיטה:

מס"ד	הסעיף במכרז אליו מתייחסת השאלה	שאלת המציע	מענה לשאלה
1.	מפרט אדריכלות מסמך נלווה למכרז	חסרים פרטים במפרטים האדריכליים מסמך נלווה למכרז	מצורף מפרט מעודכן עדכון מס' 4
2.	תוכניות	כל תוכניות האדריכלות במחיצת DETAILS לא נפתחות	קובץ 1901 הוא גיליון של פרטי חיבור מעטפת למבנה והקובץ תקין. יתר גיליונות לא רלוונטיים למכרז ויופצו כקבצי אוטוקד בשלב הביצוע
3.	מסגרות	בגיליון המעקות + מאחזים - חסרים פרטים מ-64 עד מ-66 כולל	מצורפים הפרטים החסרים, ראו קובץ A2205
4.	מסגרות	לא ברור למה הכוונה ב- פרט ובו מופיע הכיתוב "לעדכן ש-60" - אין מידות או שם פרט	ש-60, הוסר מרשימות המכרז
5.	מסגרות	יש לתת שם קוד לכל רשימת פירזול ולשייך דגמי דלתות לקוד המתאים (דרישה של ספקי הדלתות)	הבקשה אינה מתקבלת. ניתן יהיה לעדכן בעת הכנת תכניות לביצוע.
6.	פרק 10	לכל סעיפי החיפויים אין פרט. איך החיפוי מתחבר לקיר.	החיפויים בפרויקט יבוצעו הן בהדבקה והן בשיטת תלייה יבשה על פי התקן הישראלי הרלוונטי. מודגש בחומר המכרז שבמקומות שבהן נדרשת תלייה יבשה הקבלן יבצע אותה בשיטת תכנון ביצוע

7.	01.19.01.010	לא מובן מה הפרט של מעקה הנירוסטה. האם מדובר רק במעקה המדרגות או שמא יש לכלול את המעקה?	מדובר בסעיף מדרגות חצר אנגלית. מעקה למדרגות חצר אנגלית פריט מ-66
8.	פרק 22	מבקשים לקבל מפרט מוצר, מפרט התקנה ומידות לפרק פרק 22 תת פרק - תקרות אקוסטיות לסעיפים 80 / 85 / 90 / 100 / 105 . מצוין רק שם החברה בלבד או רק למלות ללא מידות ופרטים	מפרט מוצר – ראו קישורים למפרטים בקובץ טבלת תגמירים ואביזרים. התקנה של התקרות תבוצע לפי הנחיות יצרן / ספק, ועל פי תקן ישראלי.
9.	אינסטלציה	חסר פרט גמל מים ראשי	פרט גמל המים בוצע כבר בשטח.
10	01.40.01.010	חסר פרט	הפרטים הרלוונטיים לסעיף זה בחוברת פרטים לפי פרטים 21A 21B 21C
11		האם שער גלילה לחדר דחסנית הוא מוגדר עמיד אש או לא?	תריס הגלילה אינו חסין אש
12		תריס לחדר סדנאות משלבים פוליקרבונט גם לא לגמרי ברור? האם לצורך הכנסת אור או לצורך דקורטיבי?	לצורך מעבר אור
13		נבקש לשייך קבוצות פירזול לדלתות מסגרות.	הבקשה אינה מתקבלת. ניתן יהיה לעדכן בעת הכנת תכניות לביצוע.
14		מהו עובי מחיצות הטרספה?	סיבית דחוסה בעובי 30 מ"מ (כולל ציפוי פורמייקה 0.9 מ"מ)
15	פרק 44	דרושה תוכנית גידור (פריסות עם גבהים).	פרט גידור נמצא תחת תיקיית פיתוח – "פרטי גידור". הגידור יבוצע בצד מערב בלבד (ברחוב חיים לבנון) עד החיבור עם המבנה. החזית הצפונית והמערבית של המבנה העתידי הינה פתוח לרחוב.

המציעים נדרשים לצרף מסמך זה, חתום כנדרש, כחלק בלתי נפרד מההצעה המוגשת מטעמם לאוניברסיטה.