

**ריכוז שאלות הבהרה - של מציעים במסגרת מכרז פומבי מס' 3217/2023
לבחירת קבלן לביצוע עבודות דיפון, חפירה ושלד במסגרת הקמת בניין בית הספר לאדריכלות ע"ש
עזריאלי בקמפוס האוניברסיטה**

מכתב הבהרה מס' 3

1. בתגובה לשאלות המציעים על פי מסמכי המכרז, להלן תשובות האוניברסיטה לשאלות.
2. יובהר כי נוסח השאלות המפורט להלן לא זהה בהכרח לנוסח שנשאל על ידי המתמודדים וכי לא בהכרח נענתה כל שאלה.
3. כל ההבהרות, השינויים והתיקונים האמורים במכתב זה, ייחשבו כאילו נכללו במסמכי המכרז מלכתחילה.
4. אלא אם נאמר אחרת, לכל המונחים והמושגים האמורים במכתב זה תהיה הפרשנות כאמור במסמכי המכרז.
5. אין להסתמך על כל הסבר או פירוש שניתן בעל פה או בכתב או בכל דרך אחרת על ידי מי מטעם האוניברסיטה או ועדת המכרזים, ככל שניתן, בכל פורום או צורה שהיא. השינויים היחידים מהאמור במסמכי המכרז וכן כל הפירושים וההבהרות להם, הינם כמפורט במכתב זה בלבד, ובמכתבי הבהרות נוספים שיצאו מטעם ועדת המכרזים, ככל שיצאו.
6. להלן שאלות המתמודדים והתשובות שניתנו על-ידי האוניברסיטה:

מס"ד	הסעיף במכרז אליו השאלה מתייחסת	שאלת המציע	מענה לשאלה
1.	נספח א' תוכניות ותנאים מיוחדים – נספח מסגרות שונות	<p>א. חסר ברשימת מסגרות כדלקמן: - פרט סולם מטיפוס 42 - פרט דלת מטיפוס 43 - פרט סולם ירידה מטיפוס 40</p> <p>ב. צוין בטבלה של רשימת מסגרות עבור חלק מדלתות ההדף של הממ"דים בכך שנדרשת רמת אקוסטיקה (35 DB) - ספקי דלתות הממ"דים טוענים שדלתות הדף אינן דלתות אקוסטיות.</p> <p>ג. צוין בטבלה של רשימת מסגרות עבור דלתות ההדף של הממ"דים בכך שנדרש עובי 52 מ"מ אך אחד מספקי הדלתות של הממ"דים טוען שזה נרשם בטעות 52 מ"מ ושהכוונה הינה ל- 25 מ"מ. נודה להבהרתכם</p>	<p>א. פרטי מסגרות מטיפוס 40,42,43 נמצאים בתכנית "מסגרות – שונות" מס' גיליון A-04-LE-ST02</p> <p>ב. בצידו הפנימי של משקוף דלת הדף רסיסים, נדרשת הכנה להתקנת דלתות עץ / אש, העונות לדרישות האקוסטיות ע"פ הדרישה.</p> <p>ג. הדלת הינה דלת הדף רסיסים מוסדית בעובי 25 מ"מ על פי ת"י 4422.</p>
2.	כתב כמויות תת פרק 02.02 חלופת תקרות דרוכות	<p>על מנת לתמחר תקרות דרוכות בדריכת אחר, נודה לקבלת כמות/ משקל כבלי הדריכה בתקרות בטון מקשיות דרוכות.</p>	<p>עדכון לסעיפים הבאים בכתב הכמויות: 01.02.03.020, 01.02.03.030, 01.02.03.040, 02.02.02.020, 02.02.02.030, 02.02.02.040, 02.02.02.050</p>

מענה לשאלה	שאלת המציע	הסעיף במכרז אליו מתייחסת השאלה	מס"ד
<p>02.02.02.060 ר- בסעיפים אלו יש לתמחר את התקרה אשר תהיה תהיה תקרת בטון מקשית דרוכה בדריכת אחר, בעובי המוגדר באותו סעיף בכתב הכמויות אשר פורסם, ללא הזיון הרך וללא כבלי הדריכה.</p> <p>כתב הכמויות יעודכן בהתאם לסעיפים כדלהלן:</p> <p>01.02.03.050 - כבלי דריכה בהתאם לכתוב במפרט הטכני וע"פ דרישות המהנדס כולל פריסה, סידור וסימון והכבלים, עוגנים, דריכה וכד' לביצוע מושלם - 16 טון</p> <p>01.02.03.060 - מוטות ברזל מצולע ורתיך פ-500 ורשתות מרותכות לזיון הבטון -92 טון</p> <p>01.02.03.070 - תוספת מחיר לבטון ב-50 במקום בטון ב-40 - 760 מ"ק</p> <p>02.02.02.090 - כבלי דריכה בהתאם לכתוב במפרט הטכני וע"פ דרישות המהנדס כולל פריסה, סידור וסימון והכבלים, עוגנים, דריכה וכד' לביצוע מושלם - 30 טון</p> <p>02.02.02.100 - מוטות ברזל מצולע ורתיך פ-500 ורשתות מרותכות לזיון הבטון -170 טון</p> <p>02.02.02.110 - תוספת מחיר לבטון ב-50 במקום בטון ב-40 - 1320 מ"ק</p> <p>בהתאם לשינוי הנ"ל עודכן המפרט הטכני המיוחד בסעיף, 13.03.02 אופני המדידה לתקרות דרוכות באתר:</p> <p>"המחירים הנקובים בסעיפים השונים בכתב הכמויות לתקרות דרוכות כוללים את ביצוע כל עבודות הדריכה ואת הברזל הרך, כמפורט במפרט המיוחד לרבות בשלבים והגעה נוספת לאתר כנדרש".</p> <p>"מחירי היחידה לעבודות הדריכה כוללים את ביצוע כל עבודות ההכנה והדריכה, לרבות: כבלים, עוגנים, תושבות, פריסת ודריכת הכבלים, חיתוך הגדילים וסגירת העוגנים בפקק ודייס וכל הנדרש לביצוע מושלם של עבודות הדריכה כמפורט במפרט המיוחד, לרבות עבודה בשלבים לפי הנחיות המהנדס. פלדת הזיון ועבודות הבטון בתקרה ישולמו בסעיפים נפרדים בכתב הכמויות.</p> <p>המדידה לפי משקל הכבלים נטו בין קצוות התקרה.</p>			
<p>במכרז זה נקבעה דרישה לערבות ביצוע בלבד.</p>	<p>לא נמצא במסמכי ההגשה בקשה להגשת ערבות מכרז, האם הגשת המכרז לעיל לא נדרשת ערבות מכרז?</p>	<p>מסמכי מכרז</p>	<p>3.</p>

בהמשך לאמור במענה לשאלה 2 :

על המציעים למלא את כתב הכמויות בהתאם לפירוט המופיע במענה לשאלה זו. הסעיפים החדשים (המסומנים באדום) יפורטו במסמך הנלווה למענה לשאלות ההבהרה.

על המציע למלא ברמדור את הסעיפים הקיימים שעודכנו, כאשר התמחור לסעיפים אלו, יתייחסו לדרישה המעודכנת, אף על פי שכתב הכמויות במערכת רמדור אינו מעודכן בשלב זה והוא יעודכן רק בשלב מאוחר יותר.

יובהר כי האוניברסיטה תחשב את סכום התמורה הסופית ע"י סכום כתב הכמויות שיוגש באמצעות מערכת רמדור כאשר העתק ממנו יצורף להצעה בהתאם לדרישת מסמכי המכרז, ביחד עם סכום התמורה הנדרש בגין הסעיפים החדשים אשר יתומחרו ויסכמו בטבלה המצורפת למסמך זה.

תוספת לכתב הכמויות
סעיפים חדשים

סעיף	יחידת מידה	תיאור	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
01.02.03.050	טון	כבלי דריכה בהתאם לכתוב במפרט הטכני וע"פ דרישות המהנדס כולל פריסה, סידור וסימון והכבלים, עוגנים, דריכה וכדי לביצוע מושלם	16		
01.02.03.060	טון	מוטות ברזל מצולע ורתיך פ-500 ורשתות מרותכות לזיון הבטון	92		
01.02.03.070	מ"ק	תוספת מחיר לבטון ב-50 במקום בטון ב-40	760		
02.02.02.090	טון	כבלי דריכה בהתאם לכתוב במפרט הטכני וע"פ דרישות המהנדס כולל פריסה, סידור וסימון והכבלים, עוגנים, דריכה וכדי לביצוע מושלם	30		
02.02.02.100	טון	מוטות ברזל מצולע ורתיך פ-500 ורשתות מרותכות לזיון הבטון	170		
02.02.02.110	מ"ק	תוספת מחיר לבטון ב-50 במקום בטון ב-40	1320		