

ריכוז שאלות הבהרה - של מציעים במסגרת מכרז פומבי מס' 3217/2023 לבחירת קבלן לביצוע עבודות דיפון, חפירה ושלד במסגרת הקמת בניין בית הספר לאדריכלות ע"ש עזריאלי בקמפוס האוניברסיטה

מכתב הבהרה מס' 4

1. בתגובה לשאלות המציעים על פי מסמכי המכרז, להלן תשובות האוניברסיטה לשאלות.
2. יובהר כי נוסח השאלות המפורט להלן לא זהה בהכרח לנוסח שנשאל על ידי המתמודדים וכי לא בהכרח נענתה כל שאלה.
3. כל ההבהרות, השינויים והתיקונים האמורים במכתב זה, ייחשבו כאילו נכללו במסמכי המכרז מלכתחילה.
4. אלא אם נאמר אחרת, לכל המונחים והמושגים האמורים במכתב זה תהיה הפרשנות כאמור במסמכי המכרז.
5. אין להסתמך על כל הסבר או פירוש שניתן בעל פה או בכתב או בכל דרך אחרת על ידי מי מטעם האוניברסיטה או ועדת המכרזים, ככל שניתן, בכל פורום או צורה שהיא. השינויים היחידים מהאמור במסמכי המכרז וכן כל הפירושים וההבהרות להם, הינם כמפורט במכתב זה בלבד, ובמכתבי הבהרות נוספים שיצאו מטעם ועדת המכרזים, ככל שיצאו.
6. להלן שאלות המתמודדים והתשובות שניתנו על-ידי האוניברסיטה:

מס"ד	הסעיף במכרז אליו השאלה מתייחסת	שאלת המציע	מענה לשאלה
1.	מפרט בטון חשוף חזותי	לגבי בטון חשוף חזותי לא צוין במפרט את אחוז צמנט לבן נדרש בתערובת? נודה להבהרה בעניין	הבטון יעשה מצמנט ללא אפר פחם. יש להזמין בטון מצמנט צ.פ. 350 (שאינו מכיל אפר פחם) יעשה שימוש בצמנט לבן ככל שהדבר יידרש לקבלת הגוון הרצוי (עד 80% צמנט לבן בתערובת)
2.	סעיף 03.79.2.40 אחזקת האתר	03.79.2.040 למה מתכוונים לפי יח' האם הכוונה ליום, לחודש?	התמחור לסעיף זה יעשה ע"פ אמת מידה של מחיר חודשי

בנוסף נבקש להביא לידיעתכם כי ועדת המכרזים החליטה לדחות את המועדים הנקובים בסעיף 2 להזמנה להציע הצעות, באופן הבא:

2. טבלת ריכוז תאריכים:

מועדים	הליך
26.10.2023 עד השעה 12:00	מועד אחרון להגשת ההצעות
2.11.2023 עד השעה 12:00	