

ריכוז שאלות הבהרה - מכרז פומבי מס' 4201/2025 לבחירת קבלן לתכנון, אספקה והתקנה של מתקני משחק חינוכיים מונגשים לבעלי מוגבלויות, משטח גומי והצללות, לרבות תחזוקה שוטפת לכל אלו, עבור גן שעשועים על גג חניון מיטשל בקמפוס אוניברסיטת תל אביב

מכתב הבהרה מס' 5 – מענה לשאלות הבהרה

לתשומת הלב שהאוניברסיטה תהיה סגורה להגשות עד וכולל 14.10.2025

1. בתגובה לשאלות המציעים על פי מסמכי המכרז, להלן תשובות האוניברסיטה לשאלות.
2. יובהר כי נוסח השאלות המפורט להלן לא זהה בהכרח לנוסח שנשאל על ידי המתמודדים וכי לא בהכרח נענתה כל שאלה.
3. כל ההבהרות, השינויים והתיקונים האמורים במכתב זה, ייחשבו כאילו נכללו במסמכי המכרז מלכתחילה. בכל מקרה של סתירה בין האמור במסמך זה לבין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמך זה.
4. אלא אם נאמר אחרת, לכל המונחים והמושגים האמורים במכתב זה תהיה הפרשנות כאמור במסמכי המכרז.
5. אין להסתמך על כל הסבר או פירוש שניתן בעל פה או בכתב או בכל דרך אחרת על ידי מי מטעם האוניברסיטה או ועדת המכרזים, ככל שניתן, בכל פורום או צורה שהיא. השינויים היחידים מהאמור במסמכי המכרז וכן כל הפירושים וההבהרות להם, הינם כמפורט במכתב זה בלבד, ובמכתבי הבהרות נוספים שיצאו מטעם ועדת המכרזים, ככל שיצאו.
6. מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ועל המציעים לצרפו להצעותיהם כשהוא חתום על ידם.
7. **להלן שאלות המתמודדים והתשובות שניתנו על-ידי האוניברסיטה:**

מס"ד	שאלת המציע	מענה לשאלה
1	מה עובי הטופינג של התקרה? אנחנו ממליצים ולאחר בדיקה נדרש עובי בין 10-15 ס"מ, לפי הפרטים שקיבלנו ממכם ניראה שעובי הטופינג הוא 8 ס"מ	עובי הטופינג יקבע בהתאם לתכנון שיוגש ע"י המציע. הפרט שהוצג הוא עקרוני בלבד
2	מה סוג הבלוק שיש בתקרה?	בלוק מסוג "איטונג"
3	האם אתם מבצעים איטום סופי למניעת נזילות לאחר ביצוע המתקנים בשטח?	לא. האיטום כבר בוצע בתקרה הקיימת.