

מכרז פומבי מס' 3419/2023 למתן שירותי תכנון, יצור, אספקה והתקנה של שילוט חוץ ופנים במנה ננוטכנולוגיה ע"ש רומן אברמוביץ בקמפוס אוניברסיטת תל אביב

הודעה מס' 2 למציעים

כללי:

- בהתאם להוראות סעיף 14 למסמכי המכרז שבנדון, להלן הבהרות למכרז.
- כדי לא לחשוף את זהות הפונה, ההתייחסות לפניות אינה על פי זהות הפונה, אלא על פי נושא הפניה.
- במקרים שבהם מפורט נוסח השאלה, הנוסח אינו זהה בהכרח לנוסח שנשלח על ידי הפונה.
- כל בקשה שאין לה מענה ישיר בתשובות שלהלן - יש לראותה כבקשה שנדחתה על ידי האוניברסיטה.
- בכל מקרה של סתירה בין קובץ הבהרות למסמכי המכרז, יגבר הראשון.

הרינו להביא לידיעתכם כי ועדת המכרזים החליטה על השינויים במועדים הנקובים בסעיף 2 להזמנה להציע הצעות, באופן הבא:

2. טבלת ריכוז תאריכים:

מועדים	הליך
12.12.2023 עד השעה 12:00	מועד אחרון להגשת ההצעות
20.12.2023 עד השעה 12:00	

מס'	הסעיף במסמכי המכרז/בהסכם/בנספח	השאלה	התייחסות האוניברסיטה
נספחים:			
1.	פרוגרמת שילוט – מסמך טכני -נספח א	ישנן חפיפות בין המפרטים. השאלה מה נכון כדי להגיש את הצעת המחיר לדוגמא אב טיפוס מס' 3 בעמוד מס 13 יש דרישה שונה מעמוד 28. עמוד מס' 13 זכוכית מחוסמת עובי 20 מ"מ+ פאזה היקפית + פסי הפרדה בניקוי חול וספרות בחיתוך אלומיניום לעמוד. עמוד מס 28 שם מתבקש זכוכית מחוסמת עובי 15 מ"מ כותרת + לוגו + מס' קומה בחיתוך אותיות + הדפס.	באב טיפוס מס' 3: זכוכית מחוסמת אקסטרה קליר בעובי 15 מ"מ, פאזה היקפית של 1 מ"מ. כותרת + לוגו אלומיניום בחיתוך בעובי 5 מ"מ. מס' קומה בחיתוך (אלומיניום עובי 20 מ"מ כאשר מס' הקומה בה מותקן השלט יובלט עם עיבוי של 10 מ"מ פרספקס כשיכבה ראשונה) + טקסט רץ בהדפסה איכותית ע"ג הזכוכית.

חתימות וחותמת המציע:

מס'	הסעיף במסמכי המכרז/בהסכם/בנספח	השאלה	התייחסות האוניברסיטה
		נשמח שתבהירו לאילו סעיפים / דרישות להתייחס ?	פסי הפרדה - אלומיניום 8*8 מ"מ צבוע. התקנה באמצעות מחברי נירוסטה.
.2	פרוגרמת שילוט – מסמך טכני-נספח א	אב טיפוס 1 - בדף אחד ביקשתם בעובי 8 מ"מ ובתחתית הדף 10 מ"מ. מעבר לזה התקן למקום ציבורי דורש לדבק באמצע הוא SGP ולא PVB האם בכל זאת להתייחס ל PVB?	זכוכית אקסטרה קליר מחוסמת ורבודה 10+10 מ"מ. סוג דבק - בהתאם להנחיות התקן.

המציעים נדרשים לצרף מסמך זה, חתום כנדרש, כחלק בלתי נפרד מההצעה המוגשת מטעמם לאוניברסיטה.