

**מכרז פומבי מס' 3321/2024 לבחירת קבלן לקבלת שירותי החלפת מערכת מיזוג אוויר (2 צ'ילרים בתפוקת 60 טון קירור כל אחד) בבניין רב תחומי בקמפוס אוניברסיטת תל**

**אביב**

**הודעה מס' 1 למציעים**

**כללי:**

- בהתאם להוראות סעיף 16 למסמכי המכרז שבנדון, להלן הבהרות למכרז.
- כדי לא לחשוף את זהות הפונה, ההתייחסות לפניית אינה על פי זהות הפונה, אלא על פי נושא הפניה.
- במקרים שבהם מפורט נוסח השאלה, הנוסח אינו זהה בהכרח לנוסח שנשלח על ידי הפונה.
- כל בקשה שאין לה מענה ישיר בתשובות שלהלן - יש לראותה כבקשה שנדחתה על ידי החברה.
- בכל מקרה של סתירה בין קובץ ההבהרות למסמכי המכרז, יגבר הראשון.

מס'	הסעיף במסמכי המכרז/בהסכם/בנספח	השאלה	התייחסות האוניברסיטה
<b>מסמכי המכרז:</b>			
1.	סעיף 1.4	על מנת שנוכל לתת הצעת מחיר מיטבית נבקש לקבל התחייבות להיקף העבודות מינימלי בהסכם.	לא מקובל
2.	סעיף 1.6	נבקש הצמדת מחיר למדד המחירים לצרכן או למדד תשומות הבניה	לא מקובל
3.	סעיף 1.8	נבקש שכל שינוי יערך בתיאום עם הקבלן הזוכה	לא מקובל
<b>נספחים:</b>			
4.		במפרט ובכתב הכמויות יש דרישה לפרק את המשאבות בתא ההידרוני של היחידות המוחלפות (בסיוור נאמר שיש לפרק את המשאבות הקיימות באתר) - נא הבהרתכם, אילו משאבות יש לפרק?	יש לפעול בתאם למסמכים המכרז - לפרק משאבות ביחידות קירור (לחץ המשאבות אינו תואם לנדרש)
5.		היכן האתר המורשה אליו מפנים את יחידות הקירור הישנות	כל אתר מורשה לשיקול דעת הקבלן
6.		האם היחידות המוחלפות תקינות? ומי משלם את עלות בדיקת והפעלת היחידות עי סוכן הציוד(קרייר)	ראו סעיף 15.02.170 בכתב כמויות
7.		איזה חברה נותנת היום שירות למערכת הבקרה?	ראו סעיף 16.10 במפרט הטכני המיוחד של הפרויקט

חתימות וחותמת המציע:

מס'	הסעיף במסמכי המכרז/בהסכם/בנספח	השאלה	התייחסות האוניברסיטה
8.		האם היחידות המותקנות מגיעות עם גז קירור ואם לא מי ישלם אותו?	היחידות עבדו ולכן מגיעות מוכנות פעולה, לא נדרש תוספת קרר
9.		סעיפי כתב הכמויות כוללים תיאור תמציתי. הקבלן יבדוק את התיאורים המלאים כפי שהם מובאים בשאר מסמכי החוזה. נתגלתה סתירה בין סעיף בכתב הכמויות לבין סעיף באחד משאר מסמכי החוזה יתקבל התיאור והמחיר מכתב הכמויות. לא מפורטים בכתב הכמויות אביזרי צנרת, האם על הקבלן הזוכה להחליף אביזרי צנרת שהמפורטים במפרט טכני	אביזרי צנרת יש לספק ולהתקין בהתאם לסעיפים 15.02.110, 15.02.120, 15.02.125 בכתב הכמויות

המציעים נדרשים לצרף מסמך זה, חתום כנדרש, כחלק בלתי נפרד מההצעה המוגשת מטעמם לאוניברסיטה.

חתימות וחותמות המציע: