

29/6/2021

לכבוד
מציעים

שלום רב,

הנדון: סיכום סיורי קבלנים ומכתב הבהרה מס' 1 במסגרת מכרז פומבי מס' 3514/2021 ליצור, הספקה והתקנה של "קיוסק" מתח גבוה בקמפוס אוניברסיטת תל אביב

1. סעיף 3.2 למסמכי ההזמנה להציע הצעות וסעיף 29 להסכם יתוקנו כדלקמן (התיקון **מודגש**):
" 3.2 משך תקופת ביצוע העבודות:
3.2.1 יצור ה"קיוסק" בדיקתו ואישורו ע"י האוניברסיטה: בתוך **חמישה חודשים** החל ממועד תחילת ביצוע העבודות בהתאם לצו התחלת העבודה אשר יימסר למציע הזוכה לאחר עמידתו בתנאים המפורטים בסעיף 14 להלן.
3.2.2 הספקה והתקנה של ה"קיוסק": בתוך **חודש** לאחר קבלת אישור האוניברסיטה."
 2. **נציגי האוניברסיטה שהשתתפו בסיורים:**
יוסי עמר – מהנדס החשמל של האוניברסיטה
עוז דרטבה – מנהל פרויקט לורי לוקי מטעם האוניברסיטה.
הרצל תפילין המתכנן ממשדד סמו הנדסת חשמל.
 3. במסגרת הסיורים ניתנה סקירה כללית למשתתפים של תכולת המכרז ומהותו, הוסברה מהות העבודות הנדרשות לביצוע במסגרת המכרז, הוצג מיקום התקנת ה"קיוסק", תנאי ההתקשרות המיוחדים ותנאי הסף במכרז. במסגרת הסיורים ניתנו הדגשים המפורטים להלן:
 - על הקבלן הזוכה לשלוח למהנדס החשמל של האוניברסיטה לאחר הזכייה פרט ביסוס לקרקע של ה"קיוסק" בהתאם לגודל ולמשקל ה"קיוסק" שהוא מתכוון להתקין.
 - הובהר כי העבודה באתר כפופה להנחיות ונהלי העבודה של הקבלן הראשי באתר - חברת ליאם הנדסה בע"מ.
 - הובהר כי עבודות היציקה/יציקות של הבטון יבוצעו ע"י האוניברסיטה בהתאם לפרט שישלח על ידי הקבלן.
- לתשומת לבכם, בסיור הקבלנים ניתנו דגשים לאמור במסמכי ההליך. דגשים אשר יש בהם כדי לשנות את תנאי ההליך, ירשמו במפורש בסיכום סיור הקבלנים. ככל שלא ניתנה הודעה על שינוי כאמור, יראו את מסמכי ההליך כמי שנתרו כמות שהם. למען הסר ספק, אין תוקף לכל שינוי שנאמר בעל פה אלא אם נרשם בסיכום הסיור.



4. הריני להביא לידיעתכם עדכונים והבהרות המתייחסים למכרז הנדון המהווים בין השאר מענה לשאלות שנשאלו ע"י משתתפי ההליך:

<u>מס' סידורי</u>	<u>שאלה</u>	<u>תשובה</u>
1	האם מותר להגיש הצעה ביחס לציוד שאינו מופיע במפרט הטכני.	לא ניתן להגיש הצעה לציוד שלא פורט במפרט הטכני מבלי שהתקבל לכך אישור מראש במסגרת שלב שאלות ההבהרה במכרז.
2	מי אחראי להזמין ולשאת בעלויות מהנדס בודק	המהנדס בודק הינו מטעם האוניברסיטה ובהתאם יוזמן על ידה ועל חשבונה. על הזוכה לתקן את כל הערות המהנדס הבודק על חשבונו.

5. מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי ההליך.
6. כל התוספות והשינויים המופיעים במכתב זה מהווים חלק בלתי נפרד מההליך והמציעים חייבים להתייחס אליהם ולכלול אותם בהצעתם ולא יהיה כל שינוי אחר בסעיפי ההליך מעבר למה שפורט לעיל.
7. ככל שקיימת סתירה בין מסמך זה למסמכי ההליך, האמור במסמך זה יגבר.
8. על המציע לצרף מסמך זה להצעתו כשהוא חתום על ידו בשולי כל עמוד.

בכבוד רב
עפרי אלדן
מזכירת ועדת מכרזים