


ככלי מ.ג. קיימים מבניו גילמו ובניו מינהלה (מימס משוער)  
 יש לאתר את הכבלים הקיימים ולחברם לדוח ראשי מ.ג. מתוכנן

**הערות לביצוע עבודות להעמדת מבנה תט"ז**

העבודות להעמדת מבנה התט"ז יכללו גם פינוי הפרעות בשטח לצורך החפירה, חפירה ו/או חציבה לצורך הקמת יסוד הבטון להעמדת התט"ז, תכנון וביצוע יסוד בטון למבנה תט"ז אשר יתכן ע"י מהנדס קונסטרוקציה מורשה, חפירות לצורך הנחת כבלים, שוחות מעבר מבטון בקוטר פנימי מינימלי של 150 ס"מ עם מכסה בטון לעומס כבד וכל העבודות, הציוד, החומרים ואביזרי העזר הנדרשים להעמדת התט"ז.


 Electrical Eng. LTD.  
 רחוב הבונים 1 תת"פ 52462, 03-6134177, 70 03-6134185, 03-6134185  
 E-mail: eng@eemo.co.il

מס' תוכנית	UN-064-E03
תאריך	06/06/21
חומר	תכנון
מחבר	א.ג.ר.
מטרת התוכנית	הקמת מבנה תט"ז
מס' משרד	0
שם קובץ	0Y-064-E03
מבצע	למכרז
לביצוע	למכרז

המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתן במקום על המבצע לבקר את כל המידות ועל כל שעות או אי התאמה עליו להודיע מיד למתכנן

06/06/21 - 064-UN-064-E03