

מקרא לאביזרי מערכת ספרינקלרים				Sprinklers Accessories Legend			
תאור	Abbreviation קיצור (מופיע בתג)	Symbol סימבול (Medium View)	מראה (Fine View)			Description	
			Side	Front	Top		
מגוף כדורי	B.V					Ball Valve	
תחנת ספרינקלרים אזורית	S.M.M					Area Sprinklers Manifold	
מגוף ספרר	B.F.V					Butterfly Valve	

מקרא מערכות מתזים				Sprinklers System Pipe Legend			
מערכת	Appearance מראה	Abbreviation קיצור	System				
מערכת מתזים רטובה		SP	Wet System				
פרי אקשן		SPA	Pre - Action				

הערות:			
1. הספרינקלרים הותקנים בתוך החדרים K=5.6 QUICK RESPONSE או דגם Pendant K=5.6 QUICK RESPONSE NPT 1/2 או דגם אחר ע"י בחירת אדריכלים 2. הספרינקלרים המוקנים בתוך מג"מ ידיו K=5.6 Upright/Pendent NPT 1/2 QUICK RESPONSE 3. הספרינקלרים בלובי, במסדרונות ידיו Pendant K=5.6 QUICK RESPONSE NPT 1/2 או דגם אחר ע"י בחירת אדריכלים 4. הספרינקלרים לאורך תעלות תעשית ומגשורת יתקנו בתחיל התקורה במרחק שלא עולה על 3.70 מ' ביניהם 5. יש לבדוק במערכת ספרינקלרים רק לאחר התכנון סופי של התקרה 6. לבעב את מערכת הספרינקלרים בכפוף לאישור המעבדה מוסמכת הפוסט היכון במשרדים לא תעלה על L.H גובה אחסון מקסימלי לא יעלה על 3.70 מ'			

המבצע אחראי לבדיקת המידות והכמויות. במידה וקיימת אי-התאמה כלשהיא עליו להודיע מיידית למפקח ולמתכנן

[illegible]

שם הפרויקט:		שם הפרויקט:	
0257		בניין הנדסה ותעשייה	
		אוניברסיטת תל אביב	
ליצוע	☐	למכרז	☒
לעיון	☐	אשרור	☐
מחצית		מחצית	
		TAU-SPR-F02-09	
15.01.24		תאריך הקבלה	
As indicated		תאריך ההחלטה	
שם המעצב		שם המעצב	
קומה 2-9			

