

22/6/2022

לכבוד
מציעים

שלום רב,

הנדון: מכתב הבהרה מס' 1 במסגרת מכרז פומבי מס' 33116/2022 לבחירת קבלן למתן שירותי אחזקה שוטפים למערכות מיזוג אוויר בקמפוס אוניברסיטת תל אביב

1. הריני להביא לידיעתכם עדכונים והבהרות המתייחסים להליך הנדון המהווים בין השאר מענה לשאלות שנשאלו ע"י משתתפי ההליך:

שאלה	תשובה
נבקש הבהרה בקשר עם סעיף 1.1.9 למפרט הטכני - בסיוור נאמר על ידכם שעלות חוזי השירות והחלפים למערכות הבקרה על חשבון המזמין והקבלן נדרש רק ללוות את נציגי החברות נא אישורכם.	מ הזוכה יידרש ללוות את נציגי החברות וההתקשרות של האוניברסיטה עם צדדי ג' היא על חשבונה.
נבקש הבהרה בקשר עם סעיף 1 למפרט הטכני בנושא קבלת מערכות מיזוג - בסעיף זה הוגדר על ידכם שמתקני המיזוג ימסרו כפי שהם, מקובל להגדיר תקופת בדיקה לאחר כניסת הקבלן של 30 יום לבדיקה והגשת הסתייגות, לחילופין נהוג שהמזמין מצהיר שכל המתקנים תקינים וכל מערכת שתגלה תקולה תתוקן ע"ח המזמין נא בדיקתכם.	הבקשה נדחית. מערכות המיזוג ימסרו כפי שהן. במפרט הטכני תחת סעיף 1.2 מוגדרים החומרים והחלפים הכלולים בהצעת המחיר, רשימה זו מאוד מצומצמת ומתייחסת בעיקר לחלקים המוחלפים באופן שוטף, במידה ויתגלו מתקנים שאינם תקינים בכל אופן הקבלן יקבל תשלום עבור ציוד שהוא נדרש לספק בהתאם למחירון רמדור בניכוי 15% בהתאם לסעיף 19.3 תת סעיף 4 להסכם.
כמה מערכות פועלות על גז R22 יש בקמפוס ומי נושא בעלות של הסבת מערכת במקרה הצורך?	אין במכרז דרישה מהקבלן הזוכה לבצע הסבה למערכות קירור העובדות על גז R22.
מערכות VRF – בסיוור נאמר על ידכם שהטיפול הנדרש מהקבלן במערכות המצוינות הוא שטיפת מסננים בלבד ועלות התיקונים והחלפים על חשבון המזמין נא אישורכם.	מאשרים.
בסעיף 8.4.3 למפרט הטכני נכתב שעל הקבלן לרכוש מנוי של תוכנת התחזוקה הקיימת	על הקבלן הזוכה לרכוש מנוי לתכנת התחזוקה הקיימת בקמפוס עוצמה 10.

	עוצמה 10 ובסיוור נמסר על נציגכם שהמנוי יסופק על ידכם ללא תשלום נא הבהרתכם.
על הקבלן להציב טנדר כפי שכתוב בסעיפים 8.4.1 ו- 8.4.2 למפרט הטכני, טנדר או רכב חשמלי כולל ארגז ורכב חשמלי כולל ארגז נוסף.	בסעיף 8.4.1 למפרט הטכני נכתב שעל הקבלן להציב טנדר או רכב חשמלי וביסיוור נמסר על ידי נציגכם שמאושר להציב כחלופה קלאב קאר במקום כלומר סה"כ 2 רכבי קלאב קאר. נא אישורכם
הבקשה נדחית.	שעות העבודה שהוגדרו בסעיף 3.4.1 למפרט הטכני אינן תואמות את כמות שעות העבודה בשבוע לפי החוק למשרה מלאה כלומר בשבוע הנכם מגדירים 43 שעות לעומת שבוע עבודה רגיל שהינו 42 שעות כדי להימנע מתשלום שעות נוספות מיותר נבקשכם לאשר שכל יום בשבוע עובד אחד מתוך הצוות יסיים שעה אחת קודם.
הבקשה נדחית.	בסעיף 3 להסכם נבקשכם לאפשר לקבלן נקודת יציאה מההסכם מכל סיבה בהתראה מראש ובכתב של לפחות 90 יום מראש.
הבקשה נדחית.	בסעיף 15 להסכם נבקשכם להוסיף כי אחריות הקבלן לנזקים תהיה על פי דין.
הבקשה נדחית.	בסעיף 16 להסכם נבקשכם להבהיר כי האחריות היא ע"פ דין וכי הקבלן אינו משפה על נזק שייגרם על ידי האוניברסיטה.

2. מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי ההליך.
3. כל התוספות והשינויים המופיעים במכתב זה מהווים חלק בלתי נפרד מההליך והמציעים חייבים להתייחס אליהם ולכלול אותם בהצעתם ולא יהיה כל שינוי אחר בסעיפי ההליך מעבר למה שפורט לעיל.
4. ככל שקיימת סתירה בין מסמך זה למסמכי ההליך, האמור במסמך זה יגבר.
5. על המציע לצרף מסמך זה להצעתו כשהוא חתום על ידו בשולי כל עמוד.

בכבוד רב,
עפרן אלרון
מזכירת ועדת מכרזים